ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				4,700	4,700	0,800	0,900		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026	00:00	2,87	2,70	0,16		1			0,74	0,73
	01:00	2,75	2,56	0,18		1			0,61	0,61
	02:00	2,67	2,44	0,24		1			0,55	0,54
	03:00	2,66	2,48	0,18		1			0,54	0,53
	04:00	2,69	2,42	0,28		1			0,56	0,56
	05:00	2,85	2,38	0,47		1			0,71	0,72
	06:00	3,09	2,90	0,19	1				0,40	0,30
	07:00	3,37	3,09	0,29	1				0,95	1,00
	08:00	3,55	3,19	0,35	1				1,24	1,24
	09:00	3,50	3,43	0,07	1	1			0,30	0,32
	10:00	3,48	3,40	0,08	1	1			0,32	0,58
	11:00	3,64	3,42	0,22		1			1,16	1,16
	12:00	3,84	3,58	0,26		1			1,22	1,23
	13:00	4,00	3,75	0,26		1			1,17	1,17
	14:00	3,73	3,60	0,13		1			1,21	1,20
	15:00	3,55	3,52	0,03		1			1,23	1,23
	16:00	3,66	3,66	0,00		1			1,30	1,30
	17:00	4,09	4,07	0,02		1		1	1,35	1,33
	18:00	4,36	4,34	0,02		1		1	1,41	1,41
	19:00	4,25	4,21	0,04		1		1	1,36	1,36
	20:00	4,17	4,16	0,01		1		1	1,28	1,27
	21:00	3,95	3,91	0,03		1		1	1,22	1,21
	22:00	3,61	3,56	0,05		1			1,09	1,10
	23:00	3,31	3,27	0,04		1			1,06	1,06

Το διάστημα 09:15 – 10:40 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης