ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				4,700	4,700	0,800	0,900		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026	00:00	3,10	3,10	0,00		1			0,95	0,00
	01:00	3,01	3,01	0,00		1			0,95	0,00
	02:00	2,90	2,90	0,00		1			0,95	0,00
	03:00	2,81	2,80	0,01		1			0,95	0,08
	04:00	3,04	2,84	0,20		1			0,95	0,08
	05:00	3,04	2,74	0,30		1			0,95	0,12
	06:00	3,12	2,84	0,29		1			0,95	0,11
	07:00	3,29	3,15	0,14		1			0,95	0,06
	08:00	3,19	3,15	0,05		1			0,95	0,02
	09:00	3,04	2,98	0,06		1			0,95	0,02
	10:00	2,79	2,76	0,03		1			0,95	0,01
	11:00	2,73	2,71	0,02		1			0,95	0,01
	12:00	2,73	2,70	0,03		1			0,95	0,01
	13:00	2,95	2,93	0,02		1			0,95	0,01
	14:00	3,21	3,21	0,00		1			0,95	0,00
	15:00	3,28	3,28	0,00		1			0,95	0,00
	16:00	3,30	3,30	0,00		1			0,95	0,00
	17:00	3,65	3,65	0,00		1			0,95	0,00
	18:00	4,05	4,05	0,00		1		1	0,95	0,00
	19:00	3,95	3,95	0,00		1		1	0,95	0,00
	20:00	3,70	3,68	0,02		1			0,95	0,01
	21:00	3,67	3,60	0,07		1			0,95	0,02
	22:00	3,50	3,40	0,10		1			0,95	0,04
	23:00	3,07	3,05	0,02		1			0,95	0,01

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε πρόβλημα επικοινωνίας με το σύστημα εποπτείας του ΗΣ. Στο διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης