ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας																Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	5,500	5,500	5,500	8,250							
					ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου										
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Α/Σ G7	Α/Σ G32	Α/Σ G33	Α/Σ G34	MTU 9-11	G3	G4	G5	G6	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026	00:00	25,10	23,47	1,62	0,01		1	1	1										1		5,93	5,84				
	01:00	23,39	21,35	2,04	0,01		1	1	1										1		4,16	4,14				
	02:00	22,49	20,36	2,13	0,01		1	1	1										1		3,26	3,24				
	03:00	22,29	20,78	1,51	0,00		1	1	1										1		3,01	3,03				
	04:00	22,14	21,15	0,98	0,00		1	1	1										1		2,85	2,88				
	05:00	22,91	21,30	1,61	0,00		1	1	1										1		3,58	3,66				
	06:00	25,11	21,89	3,22	0,00		1	1	1										1		5,75	5,86				
	07:00	27,61	23,32	4,29	0,00		1	1	1										1		8,25	8,36				
	08:00	28,00	23,90	4,09	0,01		1	1	1										1		8,66	8,75				
	09:00	28,23	24,58	3,44	0,21		1	1	1											1	8,01	7,74				
	10:00	26,84	24,11	2,34	0,40			1	1	1										1	3,48	3,56				
	11:00	25,89	23,49	1,99	0,40			1	1	1										1	4,23	4,23				
	12:00	27,09	23,26	3,43	0,40			1	1	1											8,41	7,94				
	13:00	28,06	23,85	3,85	0,36			1	1	1											8,82	8,90				
	14:00	26,22	21,58	4,42	0,22			1	1	1											6,88	7,06				
	15:00	27,43	23,72	3,62	0,09			1	1	1											7,94	8,28				
	16:00	30,05	26,56	3,48	0,01			1	1	1										1	7,78	7,78				
	17:00	35,00	31,09	3,90	0,00	1		1	1	1										1	8,72	8,72				
	18:00	36,49	32,27	4,21	0,01	1		1	1	1										1	7,80	7,85				
	19:00	35,87	32,07	3,80	0,00	1		1	1	1										1	7,26	7,23				
	20:00	35,03	29,57	5,45	0,01	1		1	1	1										1	8,23	8,23				
	21:00	32,77	27,06	5,71	0,01			1	1	1										1	9,56	9,49				
	22:00	29,93	24,03	5,89	0,01			1	1	1										1	6,81	6,65				
	23:00	26,83	23,26	3,56	0,01			1	1	1										1	3,71	3,55				

Στο διάστημα μεταξύ 08:00 – 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης