ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας																											
						Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2026																						
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	5,500	5,500	5,500	8,250								
						ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου											
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Α/Σ G7	Α/Σ G32	Α/Σ G33	Α/Σ G34	MTU 9-11	G3	G4	G5	G6	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2026	00:00	24,12	19,95	3,78	0,39			1	1	1											4,15	4,97						
	01:00	22,48	18,89	3,30	0,29			1	1	1											3,29	3,33						
	02:00	21,80	19,01	2,46	0,33			1	1	1											2,59	2,64						
	03:00	21,55	19,12	2,11	0,32			1	1	1											2,27	2,39						
	04:00	21,44	19,29	1,78	0,36			1	1	1											2,19	2,28						
	05:00	21,98	19,31	2,26	0,41			1	1	1											2,69	2,82						
	06:00	24,21	19,70	4,14	0,37			1	1	1											4,81	5,06						
	07:00	26,98	20,38	6,24	0,37			1	1	1											7,48	7,83						
	08:00	28,45	20,28	7,83	0,34			1	1	1											8,98	9,30						
	09:00	27,21	19,73	7,17	0,31			1	1	1											7,92	8,06						
	10:00	27,21	19,77	7,09	0,35			1	1	1											7,80	8,06						
	11:00	27,09	21,84	5,02	0,23			1	1	1							1				5,25	5,03						
	12:00	28,67	22,05	6,30	0,32			1	1	1							1				7,55	7,55						
	13:00	29,32	21,57	7,38	0,37			1	1	1							1				8,38	8,38						
	14:00	29,51	21,23	8,02	0,27			1	1	1							1				8,80	8,80						
	15:00	29,04	19,86	9,17	0,01			1	1	1											9,54	9,89						
	16:00	31,40	22,17	9,22	0,01			1	1	1							1				10,30	10,30						
	17:00	35,07	23,51	11,54	0,02			1	1	1										1	12,20	11,79						
	18:00	35,64	24,81	10,81	0,03			1	1	1										1	12,09	12,36						
	19:00	34,89	23,88	11,00	0,01			1	1	1										1	11,38	11,61						
	20:00	34,23	23,89	10,33	0,01			1	1	1										1	10,75	10,95						
	21:00	32,01	23,39	8,61	0,01			1	1	1											11,11	11,20						
	22:00	29,73	19,74	9,80	0,19			1	1	1											10,24	10,41						
	23:00	26,87	19,09	7,38	0,40			1	1	1											7,38	7,71						

Τις πρώτες πρωινές ώρες τηρήθηκε αυξημένη εφεδρεία για λόγους ρύθμισης της τάσης του δικτύου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης