ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2026

						ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	5,500	5,500	5,500	8,250		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Α/Σ G7	Α/Σ G32	Α/Σ G33	Α/Σ G34	MTU 9-11	G3	G4	G5	G6	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2026	00:00	24,29	19,39	4,89	0,01			1	1	1											5,16	5,14
	01:00	22,91	18,74	3,97	0,21			1	1	1											3,60	3,76
	02:00	22,06	19,06	2,80	0,21			1	1	1											2,83	2,91
	03:00	21,47	18,91	2,17	0,40			1	1	1											2,05	2,32
	04:00	21,25	19,37	1,51	0,37			1	1	1											1,73	2,09
	05:00	22,03	19,81	1,86	0,36			1	1	1											2,43	2,88
	06:00	23,16	19,80	2,98	0,39			1	1	1											3,42	4,01
	07:00	25,32	19,85	5,07	0,40			1	1	1											5,42	6,16
	08:00	28,10	20,29	7,49	0,32			1	1	1											8,19	8,95
	09:00	28,49	19,32	9,03	0,14			1	1	1											8,98	9,33
	10:00	26,94	19,40	7,47	0,07			1	1	1											7,46	7,79
	11:00	26,44	19,30	7,13	0,01			1	1	1											7,19	7,28
	12:00	27,44	19,81	7,58	0,04			1	1	1											7,90	8,29
	13:00	29,35	19,25	10,09	0,01			1	1	1											9,93	10,19
	14:00	31,04	20,41	10,62	0,01			1	1	1											10,74	10,87
	15:00	29,44	20,00	9,42	0,02			1	1	1											9,81	10,28
	16:00	30,39	21,06	9,08	0,24			1	1	1											10,22	10,64
	17:00	33,97	24,82	8,78	0,37			1	1	1										1	10,49	10,69
	18:00	34,38	25,50	8,65	0,23			1	1	1										1	10,69	11,10
	19:00	33,56	26,43	6,99	0,15			1	1	1										1	10,11	10,28
	20:00	32,38	26,61	5,74	0,03			1	1	1										1	9,07	9,10
	21:00	30,29	25,16	5,13	0,00			1	1	1											9,96	10,60
	22:00	28,16	23,44	4,72	0,00			1	1	1											9,06	9,01
	23:00	26,03	21,48	4,56	0,00			1	1	1											6,96	6,88

Τις πρώτες πρωινές ώρες τηρήθηκε αυξημένη εφεδρεία για λόγους ρύθμισης της τάσης του δικτύου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης