ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας													Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	5,500	5,500	5,500	8,250								
						ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου												
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Α/Σ G7	Α/Σ G32	Α/Σ G33	Α/Σ G34	MTU 9-11	G3	G4	G5	G6	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2026	00:00	24,06	20,43	3,63	0,00			1	1	1											5,05	4,90						
	01:00	22,65	20,66	1,99	0,00			1	1	1											3,43	3,49						
	02:00	21,62	20,37	1,25	0,00			1	1	1											2,36	2,47						
	03:00	20,97	20,21	0,76	0,00			1	1	1											1,80	1,82						
	04:00	20,88	20,49	0,39	0,00			1	1	1											1,71	1,73						
	05:00	21,03	20,48	0,55	0,00			1	1	1											1,84	1,88						
	06:00	21,66	21,11	0,55	0,01			1	1	1											2,48	2,51						
	07:00	22,30	21,86	0,43	0,00			1	1	1											3,08	3,14						
	08:00	22,59	21,92	0,66	0,01			1	1	1											3,43	3,43						
	09:00	22,19	21,56	0,62	0,01			1	1	1											3,17	3,04						
	10:00	22,08	21,69	0,38	0,01			1	1	1											2,88	2,93						
	11:00	22,81	22,62	0,19	0,01			1	1	1											3,62	3,66						
	12:00	24,91	24,76	0,05	0,10			1	1	1											5,59	5,75						
	13:00	25,51	25,31	0,03	0,17			1	1	1											6,26	6,35						
	14:00	23,84	23,68	0,06	0,10			1	1	1											4,66	4,68						
	15:00	23,61	23,31	0,25	0,05			1	1	1											4,35	4,46						
	16:00	26,22	25,64	0,58	0,00			1	1	1										1	4,92	4,92						
	17:00	30,34	29,26	1,09	0,00			1	1	1										1	6,88	7,07						
	18:00	31,74	30,46	1,28	0,00			1	1	1										1	8,42	8,46						
	19:00	31,82	29,68	2,14	0,00			1	1	1										1	8,46	8,54						
	20:00	30,81	27,79	3,02	0,00			1	1	1										1	7,53	7,53						
	21:00	29,84	26,67	3,18	0,00			1	1	1										1	6,57	6,56						
	22:00	27,56	24,31	3,26	0,00			1	1	1										1	4,35	4,29						
	23:00	25,26	22,97	2,29	0,00			1		1										1	7,28	7,43						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης