ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	5,500	5,500	5,500	8,250		
						ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου					
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Α/Σ G7	Α/Σ G32	Α/Σ G33	Α/Σ G34	MTU 9-11	G3	G4	G5	G6	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2026	00:00	23,26	22,78	0,47	0,01			1	1	1											4,04	4,10
	01:00	21,80	20,59	1,20	0,01			1	1	1											2,67	2,64
	02:00	21,41	20,33	1,08	0,01			1	1	1											2,27	2,25
	03:00	20,93	20,10	0,82	0,01			1	1	1											1,79	1,77
	04:00	20,75	20,29	0,46	0,01			1	1	1											1,58	1,60
	05:00	21,55	20,98	0,57	0,01			1	1	1											2,31	2,40
	06:00	23,21	22,23	0,97	0,01			1	1	1											4,02	4,05
	07:00	25,58	24,03	1,34	0,20			1	1	1											6,19	6,42
	08:00	24,20	23,07	0,92	0,20			1	1	1											4,62	5,04
	09:00	26,60	25,80	0,60	0,21			1	1	1								1			4,93	4,55
	10:00	25,69	24,61	0,68	0,40			1	1	1								1			3,54	3,63
	11:00	26,77	25,82	0,55	0,40			1	1	1								1			4,62	4,71
	12:00	27,67	25,88	1,39	0,40			1	1	1								1			5,51	5,61
	13:00	27,08	24,84	1,84	0,40			1	1	1								1			4,79	5,03
	14:00	27,36	25,13	1,84	0,39			1	1	1								1			6,35	6,35
	15:00	27,14	24,85	1,96	0,33			1	1	1											7,90	7,99
	16:00	29,25	26,87	2,13	0,26			1	1	1										1	8,46	8,46
	17:00	33,90	30,77	3,12	0,01			1	1	1										1	10,48	10,62
	18:00	34,28	31,89	2,38	0,01			1	1	1										1	11,00	11,00
	19:00	33,68	32,59	1,08	0,01			1	1	1										1	10,44	10,40
	20:00	33,04	31,89	1,15	0,01			1	1	1										1	9,80	9,76
	21:00	31,07	30,24	0,82	0,01			1	1	1										1	7,91	7,79
	22:00	28,26	26,24	2,01	0,01			1	1	1										1	5,13	4,98
	23:00	25,49	22,57	2,90	0,01			1	1	1										1	4,76	4,76

Το διάστημα 8:00-14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης