ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2026	00:00	22,03	20,46	1,56	0,00	1		1	1							6,67	6,64
	01:00	20,38	18,53	1,86	0,00	1		1	1							5,26	5,23
	02:00	19,28	18,42	0,86	0,00	1		1	1							4,19	4,18
	03:00	18,51	17,34	1,17	0,00	1		1	1							3,48	3,47
	04:00	18,12	17,52	0,60	0,00	1		1	1							3,11	3,11
	05:00	18,46	18,32	0,14	0,00	1		1	1							3,39	3,39
	06:00	19,54	19,38	0,16	0,00	1		1	1							4,48	4,47
	07:00	20,83	20,76	0,06	0,00	1		1	1					1		0,83	5,61
	08:00	21,86	21,86	0,00	0,00	1		1	1					1		0,00	6,26
	09:00	22,26	22,26	0,00	0,00	1		1	1					1		0,00	6,51
	10:00	23,60	23,60	0,00	0,00	1		1	1					3		0,00	6,87
	11:00	26,21	26,21	0,00	0,00	1		1	1				1	1		6,61	6,95
	12:00	27,55	27,48	0,07	0,00	1		1	1				1			6,99	6,99
	13:00	26,86	26,21	0,65	0,00	1		1	1				1			6,99	6,99
	14:00	25,62	24,43	1,18	0,00	1		1	1				1			6,59	6,58
	15:00	25,93	25,22	0,71	0,00	1		1	1				1			6,76	6,76
	16:00	27,55	27,10	0,45	0,00	1		1	1			1	1			6,44	6,42
	17:00	32,12	31,89	0,23	0,00	1		1	1			1	1			6,87	6,87
	18:00	34,39	34,12	0,27	0,00	1		1	1			1	1			6,99	6,99
	19:00	34,47	34,47	0,00	0,00	1		1	1			1	1			6,99	6,99
	20:00	33,93	33,93	0,00	0,00	1		1	1			1	1			6,99	6,99
	21:00	31,12	31,07	0,05	0,00	1		1	1			1	1			6,97	6,97
	22:00	27,73	27,52	0,21	0,00	1		1	1			1				6,91	6,91
	23:00	24,53	24,10	0,44	0,00	1		1	1			1				6,13	6,14

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων η μονάδα G8 εντάσσεται τελευταία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στο διάστημα μεταξύ 07:00 – 11:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης