| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 5,800 | 5,800 | 0,800 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | ΦΟΡ. ΗΖ (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026 | 00:00 | 5,06 | 4,46 | 0,60 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1,04 | 0,51 |
| | 01:00 | 4,61 | 4,30 | 0,31 | 1 | | | 1 | | | | | | | 0,80 | 0,43 |
| | 02:00 | 4,40 | 4,35 | 0,06 | | | | 1 | | | | | | | 1,15 | 1,15 |
| | 03:00 | 4,31 | 4,17 | 0,14 | | | | 1 | | | | | | | 1,05 | 1,06 |
| | 04:00 | 4,30 | 4,23 | 0,07 | | | | 1 | | | | | | | 1,05 | 1,05 |
| | 05:00 | 4,49 | 4,32 | 0,17 | | | | 1 | | | | | | | 1,22 | 1,23 |
| | 06:00 | 5,08 | 4,86 | 0,22 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,00 | 0,99 |
| | 07:00 | 5,82 | 5,71 | 0,12 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,48 | 1,48 |
| | 08:00 | 6,11 | 5,99 | 0,12 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 0,90 | 0,88 |
| | 09:00 | 6,15 | 5,99 | 0,16 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 0,74 | 0,72 |
| | 10:00 | 6,51 | 5,99 | 0,52 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1,09 | 1,10 |
| | 11:00 | 6,82 | 6,30 | 0,51 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1,40 | 1,40 |
| | 12:00 | 7,21 | 6,77 | 0,44 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1,79 | 1,80 |
| | 13:00 | 7,46 | 6,86 | 0,59 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 2,04 | 2,04 |
| | 14:00 | 7,18 | 6,90 | 0,29 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1,79 | 1,77 |
| | 15:00 | 6,74 | 5,94 | 0,80 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1,33 | 1,33 |
| | 16:00 | 6,82 | 5,94 | 0,89 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1,41 | 1,41 |
| | 17:00 | 7,73 | 6,51 | 1,22 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 2,28 | 2,29 |
| | 18:00 | 8,40 | 7,68 | 0,73 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 2,93 | 2,93 |
| | 19:00 | 8,65 | 8,25 | 0,39 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2,43 | 2,42 |
| | 20:00 | 8,40 | 7,81 | 0,59 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1,93 | 1,92 |
| | 21:00 | 7,62 | 7,08 | 0,54 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1,16 | 1,15 |
| | 22:00 | 6,76 | 6,19 | 0,57 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1,24 | 1,25 |
| | 23:00 | 5,78 | 5,35 | 0,43 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1,31 | 1,31 |

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 01:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης