| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2026 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 5,800 | 5,800 | 0,800 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | ΦΟΡ. ΗΖ (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2026 | 00:00 | 5,51 | 4,30 | 1,21 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1,23 | 1,22 |
| | 01:00 | 4,94 | 3,70 | 1,24 | | | | 1 | | | | | | | 1,23 | 1,24 |
| | 02:00 | 4,72 | 3,26 | 1,46 | | | | 1 | | | | | | | 1,46 | 1,46 |
| | 03:00 | 4,59 | 3,26 | 1,33 | | | | 1 | | | | | | | 1,33 | 1,33 |
| | 04:00 | 4,58 | 3,26 | 1,32 | | | | 1 | | | | | | | 1,32 | 1,31 |
| | 05:00 | 4,87 | 3,28 | 1,59 | | | | 1 | | | | | | | 1,59 | 1,59 |
| | 06:00 | 5,56 | 3,62 | 1,95 | | | | 1 | | | | | | | 1,94 | 1,94 |
| | 07:00 | 6,51 | 4,31 | 2,20 | | | | 1 | | | | | | 1 | 2,27 | 2,27 |
| | 08:00 | 6,60 | 4,73 | 1,87 | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 2,04 | 2,04 |
| | 09:00 | 6,54 | 4,76 | 1,78 | | | 1 | 1 | | | | | | | 2,17 | 2,17 |
| | 10:00 | 6,27 | 4,64 | 1,63 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,94 | 1,94 |
| | 11:00 | 6,14 | 4,61 | 1,53 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,80 | 1,81 |
| | 12:00 | 6,09 | 4,68 | 1,41 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,76 | 1,75 |
| | 13:00 | 6,16 | 4,83 | 1,33 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,83 | 1,82 |
| | 14:00 | 6,12 | 5,16 | 0,96 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,78 | 1,78 |
| | 15:00 | 6,29 | 5,53 | 0,76 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,95 | 1,95 |
| | 16:00 | 6,82 | 6,37 | 0,45 | | | 1 | 1 | | | | | | | 2,24 | 2,24 |
| | 17:00 | 8,12 | 7,56 | 0,56 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 2,59 | 2,60 |
| | 18:00 | 9,26 | 8,30 | 0,96 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 2,84 | 2,83 |
| | 19:00 | 9,50 | 8,40 | 1,10 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 20:00 | 9,21 | 8,22 | 0,99 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 21:00 | 8,52 | 7,56 | 0,97 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 2,83 | 2,83 |
| | 22:00 | 7,60 | 6,23 | 1,37 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2,23 | 2,20 |
| | 23:00 | 6,55 | 5,08 | 1,47 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1,50 | 1,51 |

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης