ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2026	00:00	5,75	4,33	1,41	1			1							1,43	1,42
	01:00	5,15	4,28	0,87	1			1							0,88	0,88
	02:00	4,87	3,25	1,61				1							1,61	1,62
	03:00	4,70	3,25	1,45				1							1,45	1,45
	04:00	4,75	3,26	1,49				1							1,49	1,49
	05:00	4,90	3,26	1,64				1							1,64	1,64
	06:00	5,25	3,75	1,50				1							1,55	1,54
	07:00	5,66	4,34	1,32	1			1							1,31	1,32
	08:00	5,95	4,35	1,61	1			1							1,62	1,61
	09:00	6,08	4,41	1,67	1			1							1,75	1,74
	10:00	6,11	4,44	1,67	1			1							1,77	1,76
	11:00	6,38	5,11	1,27	1			1							2,04	2,04
	12:00	6,71	5,81	0,90			1	1							1,67	1,68
	13:00	6,69	5,92	0,77			1	1							2,32	2,31
	14:00	6,15	5,37	0,79			1	1							1,83	1,82
	15:00	6,16	5,31	0,85			1	1							1,83	1,82
	16:00	6,86	6,45	0,41			1	1							2,25	2,25
	17:00	8,56	8,10	0,45		1	1	1					1		2,62	2,62
	18:00	9,53	8,96	0,57	1	1	1	1					1		2,65	2,64
	19:00	9,50	8,85	0,65	1	1	1	1					1		2,80	2,80
	20:00	9,27	8,64	0,63	1	1	1	1							2,79	2,79
	21:00	8,42	7,81	0,62	1	1	1	1							1,98	1,96
	22:00	7,50	7,01	0,49	1		1	1							1,69	1,70
	23:00	6,47	6,07	0,40	1		1	1							1,15	1,13

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης