ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,300	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2026	00:00	4,85	3,35	1,50				1							1,51	1,50
	01:00	4,50	3,27	1,24				1							1,25	1,25
	02:00	4,31	3,26	1,05				1							1,05	1,05
	03:00	4,27	3,26	1,01				1							1,02	1,01
	04:00	4,21	3,26	0,94				1							0,95	0,95
	05:00	4,45	3,34	1,11				1							1,14	1,19
	06:00	5,12	3,54	1,58				1							1,58	1,58
	07:00	5,89	4,22	1,67			1	1							1,67	1,67
	08:00	6,41	4,43	1,97			1	1							1,97	1,97
	09:00	6,57	4,53	2,03			1	1							2,03	2,03
	10:00	6,57	4,55	2,03			1	1							2,04	2,03
	11:00	6,37	4,67	1,70			1	1							1,70	1,70
	12:00	6,63	4,83	1,80			1	1						1	1,81	1,79
	13:00	6,73	4,73	2,00			1	1							2,00	2,00
	14:00	6,82	4,72	2,10			1	1							2,10	2,10
	15:00	6,66	4,60	2,06			1	1							2,06	2,06
	16:00	6,69	4,62	2,07			1	1							2,07	2,07
	17:00	7,35	5,07	2,28			1	1							2,27	2,27
	18:00	7,88	5,44	2,44			1	1							2,44	2,44
	19:00	7,83	5,41	2,42			1	1							2,43	2,42
	20:00	7,81	5,39	2,42			1	1							2,42	2,42
	21:00	7,14	4,93	2,21			1	1							2,22	2,21
	22:00	6,29	4,41	1,88			1	1							1,89	1,88
	23:00	5,45	4,29	1,16			1	1							1,17	1,16

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ 00:00 – 05:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης