ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,300	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2026	00:00	4,83	3,65	1,19				1							1,20	1,23
	01:00	4,46	3,26	1,20				1							1,21	1,20
	02:00	4,29	3,26	1,03				1							1,03	1,04
	03:00	4,24	3,27	0,97				1							0,98	0,98
	04:00	4,18	3,26	0,92				1							0,92	0,92
	05:00	4,31	3,27	1,03				1							1,04	1,04
	06:00	4,72	3,30	1,43				1							1,43	1,42
	07:00	5,18	3,58	1,59				1							1,60	1,60
	08:00	5,66	4,34	1,32			1	1							1,33	1,63
	09:00	5,81	4,52	1,29			1	1							1,30	1,49
	10:00	5,71	4,42	1,29			1	1							1,29	1,37
	11:00	5,66	4,43	1,23			1	1							1,28	1,33
	12:00	5,77	4,35	1,42			1	1							1,43	1,43
	13:00	5,93	4,34	1,58			1	1							1,59	1,58
	14:00	5,81	4,37	1,43			1	1							1,47	1,48
	15:00	5,59	4,34	1,25			1	1							1,25	1,26
	16:00	5,94	4,56	1,37			1	1							1,58	1,58
	17:00	7,07	5,99	1,08			1	1							2,13	2,14
	18:00	7,63	6,96	0,67	1		1	1							2,22	2,22
	19:00	7,49	6,40	1,08	1		1	1							2,08	2,08
	20:00	7,30	5,41	1,89	1		1	1							1,90	1,88
	21:00	6,81	5,18	1,63	1		1	1							1,62	1,63
	22:00	6,16	4,32	1,84	1			1							1,85	1,83
	23:00	5,39	4,31	1,08	1			1							1,10	1,09

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Στο διάστημα μεταξύ 08:00 – 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ 02:00 – 05:00 και 06:45 – 11:40. Τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης