ΗΣ ΜΗΛΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G4	G5	ΦΟΡ.HZ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	4,45	4,40	0,04	1		2	2,65
	01:00	4,19	4,07	0,12	1		1	2,65
	02:00	4,13	3,89	0,24	1			2,65
	03:00	4,10	3,88	0,22	1			2,65
	04:00	4,05	3,76	0,29	1			2,65
	05:00	4,09	3,66	0,43	1			2,65
	06:00	4,18	3,64	0,54	1			2,65
	07:00	4,22	3,69	0,54	1			2,65
	08:00	4,62	3,77	0,85	1			2,65
	09:00	4,52	4,08	0,44	1		1	2,65
	10:00	5,00	4,69	0,31	1		1	2,65
	11:00	5,35	5,21	0,14	1		2	2,65
	12:00	5,54	5,30	0,24	1		2	2,65
	13:00	5,57	4,64	0,93	1		2	2,65
	14:00	5,27	4,58	0,69	1		2	2,65
	15:00	4,86	4,27	0,60	1		1	2,65
	16:00	4,58	4,08	0,49	1		1	2,65
	17:00	4,80	4,15	0,65	1		1	2,65
	18:00	5,20	4,68	0,52	1		1	2,65
	19:00	5,31	4,57	0,74	1		1	2,65
	20:00	5,22	4,57	0,65	1		1	2,65
	21:00	5,01	4,05	0,96	1		1	2,65
	22:00	5,69	4,92	0,78	1		2	2,65
	23:00	5,82	4,92	0,90	1		2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης