ΗΣ ΜΗΛΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G4	G5	ΦΟΡ.HZ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026	00:00	5,86	3,81	2,04	1		1	2,65
	01:00	5,80	3,46	2,34	1		1	2,65
	02:00	5,69	3,23	2,46	1			2,65
	03:00	5,66	3,17	2,49	1			2,65
	04:00	5,86	3,41	2,45	1			2,65
	05:00	5,25	3,08	2,17	1			2,39
	06:00	5,48	3,57	1,90	1			2,05
	07:00	5,15	3,24	1,91	1			2,05
	08:00	5,13	3,12	2,01	1			2,05
	09:00	5,12	3,14	1,97	1			2,05
	10:00	5,25	3,28	1,97	1			2,05
	11:00	5,72	4,02	1,70	1		1	1,98
	12:00	5,69	4,29	1,41	1		1	1,80
	13:00	6,09	4,67	1,42	1		2	1,80
	14:00	6,07	4,60	1,47	1		2	1,80
	15:00	6,14	4,66	1,48	1		2	1,80
	16:00	6,31	4,87	1,44	1		2	1,80
	17:00	6,19	4,70	1,50	1		2	1,80
	18:00	6,40	5,07	1,33	1		2	1,80
	19:00	6,58	4,96	1,61	1		2	1,80
	20:00	6,97	5,54	1,44	1		3	1,80
	21:00	6,90	5,29	1,60	1		3	1,80
	22:00	6,37	4,96	1,41	1		2	1,80
	23:00	6,05	5,10	0,95	1		2	1,80

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης