ΗΣ ΜΗΛΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G4	G5	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2026	00:00	5,78	4,51	1,27		1	1	2,65
	01:00	5,59	4,15	1,45		1	1	2,65
	02:00	5,76	4,04	1,72		1		2,65
	03:00	5,64	4,06	1,58		1		2,65
	04:00	5,68	4,05	1,63		1	1	2,65
	05:00	5,55	3,84	1,71		1	1	2,65
	06:00	5,34	3,81	1,54		1	1	2,65
	07:00	5,40	4,34	1,05		1	1	2,13
	08:00	5,43	4,76	0,67		1	1	1,00
	09:00	5,51	4,92	0,60		1	1	1,00
	10:00	5,76	5,20	0,56		1	2	1,00
	11:00	5,74	5,19	0,55		1	2	1,00
	12:00	5,50	4,97	0,53		1	2	1,00
	13:00	5,47	4,90	0,56		1	2	1,00
	14:00	5,61	5,03	0,59		1	2	1,00
	15:00	6,00	5,51	0,49		1	2	1,00
	16:00	6,46	5,87	0,60		1	3	1,00
	17:00	6,56	5,98	0,58		1	3	1,00
	18:00	7,10	6,53	0,57		1	3	1,00
	19:00	7,09	6,53	0,56		1	3	1,00
	20:00	7,03	6,45	0,58		1	3	1,00
	21:00	6,78	6,20	0,58		1	3	1,00
	22:00	6,48	5,51	0,96		1	3	2,27
	23:00	6,23	5,38	0,85		1	3	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Όλη την ημέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Στο ΑΠ ΚΟΥΤΣΟΥΝΟΡΑΧΗ η Α/Γ 3 βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης από τις 17:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης