ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2026	
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2026	00:00	1,57	1,12	0,45	1	1						0,46	0,45
	01:00	1,48	1,13	0,35	1	1						0,36	0,36
	02:00	1,38	1,13	0,25	1	1						0,27	0,27
	03:00	1,33	1,17	0,16	1	1						0,17	0,22
	04:00	1,32	1,32	0,00	1	1						0,00	0,20
	05:00	1,35	1,34	0,00	1	1						0,00	0,22
	06:00	1,38	1,37	0,01	1	1						0,00	0,25
	07:00	1,43	1,42	0,01	1	1						0,00	0,31
	08:00	1,39	1,38	0,01	1	1						0,00	0,27
	09:00	1,39	1,28	0,12	1	1						0,13	0,27
	10:00	1,43	1,17	0,26	1	1						0,27	0,31
	11:00	1,57	1,14	0,43	1	1						0,43	0,44
	12:00	1,62	1,22	0,40	1	1						0,50	0,50
	13:00	1,70	1,21	0,49	1	1						0,57	0,57
	14:00	1,69	1,13	0,56	1	1						0,57	0,57
	15:00	1,66	1,14	0,52	1	1						0,54	0,54
	16:00	1,74	1,16	0,58	1	1						0,58	0,58
	17:00	2,11	1,38	0,73	1	1						0,74	0,73
	18:00	2,18	1,43	0,76	1	1						0,77	0,77
	19:00	2,24	1,50	0,73	1	1						0,78	0,78
	20:00	2,25	1,57	0,68	1	1						0,79	0,79
	21:00	2,05	1,63	0,42	1	1						0,72	0,72
	22:00	1,98	1,58	0,40	1	1						0,69	0,69
	23:00	1,80	1,54	0,25	1	1						0,63	0,63

Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 02:50 με 08:50.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης