ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026	
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026	00:00	1,33	1,30	0,03	1				1			0,22	0,21
	01:00	1,25	1,23	0,03	1				1			0,14	0,13
	02:00	1,23	1,20	0,04	1				1			0,12	0,12
	03:00	1,20	1,14	0,06	1				1			0,08	0,08
	04:00	1,16	1,12	0,03	1				1			0,04	0,04
	05:00	1,17	1,12	0,04	1				1			0,04	0,04
	06:00	1,24	1,14	0,11	1				1			0,12	0,12
	07:00	1,37	1,13	0,23	1				1			0,24	0,24
	08:00	1,45	1,14	0,31	1				1			0,33	0,33
	09:00	1,61	1,25	0,36	1				1			0,48	0,48
	10:00	1,72	1,31	0,41	1				1			0,56	0,56
	11:00	1,93	1,60	0,33	1				1			0,68	0,68
	12:00	2,04	1,68	0,36	1				1			0,71	0,71
	13:00	1,95	1,70	0,25	1				1			0,68	0,68
	14:00	1,90	1,57	0,33	1				1			0,66	0,66
	15:00	1,85	1,55	0,30	1				1			0,65	0,65
	16:00	1,88	1,46	0,42	1				1			0,65	0,65
	17:00	2,15	1,74	0,41	1	1			1			0,51	0,50
	18:00	2,17	1,70	0,46	1	1			1			0,49	0,49
	19:00	2,26	1,82	0,43	1	1			1			0,57	0,58
	20:00	2,04	1,71	0,33	1	1			1			0,37	0,36
	21:00	1,98	1,69	0,29	1	1			1			0,30	0,30
	22:00	1,78	1,54	0,24	1	1			1			0,27	0,32
	23:00	1,61	1,29	0,32	1	1						0,50	0,49

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης