ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας			Sunday, November 1, 2026																				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	ΑΕΡ 7	ΑΕΡ 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Sunday, November 1, 2026	00:00	73.05	69.57	3.48	0.00		1				1			1		1				1			1	14.56	21.91
	01:00	67.51	62.38	5.13	0.00		1				1			1		1				1			1	13.45	20.25
	02:00	67.42	60.40	7.02	0.00		1				1			1		1				1			1	13.40	20.23
	03:00	64.16	55.13	9.03	0.00		1				1			1						1			1	12.75	19.25
	04:00	65.08	55.47	9.61	0.00		1				1			1						1			1	12.93	19.52
	05:00	66.54	56.99	9.55	0.00		1				1			1						1			1	20.45	19.96
	06:00	70.42	61.07	9.32	0.02		1				1			1	1					1			1	15.43	21.12
	07:00	77.77	65.54	11.06	1.17		1				1			1	1					1			1	14.09	22.98
	08:00	85.66	70.24	11.62	3.80		1	1			1			1	1					1			1	12.75	24.56
	09:00	91.59	73.86	10.51	7.22		1	1						1	1	1				1			1	13.57	25.31
	10:00	95.05	77.98	9.33	7.74		1	1						1	1	1				1			1	14.12	26.19
	11:00	96.44	84.42	8.31	3.72		1	1						1	1	1				1			1	14.37	27.82
	12:00	104.73	95.24	5.97	3.52		1	1		1				1	1	1				1			1	15.60	30.36
	13:00	106.60	95.22	8.84	2.54		1	1		1				1	1	1				1			1	14.26	31.22
	14:00	103.80	93.04	7.90	2.87		1	1		1	1			1	1	1				1			1	10.33	30.28
	15:00	95.10	85.17	8.82	1.12		1	1		1	1			1	1	1				1			1	9.32	28.20
	16:00	94.46	86.01	7.90	0.56		1	1		1	1			1	1	1				1			1	9.40	28.17
	17:00	97.45	90.70	6.74	0.01		1	1		1	1			1	1	1				1			1	9.71	29.23
	18:00	98.15	91.21	6.94	0.00		1	1		1	1			1	1	1				1			1	9.78	29.44
	19:00	96.45	87.95	8.50	0.00		1	1		1	1			1	1	1				1			1	9.60	28.94
	20:00	94.22	85.43	8.79	0.00		1	1		1	1			1	1	1				1			1	9.26	28.27
	21:00	86.39	77.65	8.74	0.00		1	1		1	1			1		1				1			1	8.58	25.19
	22:00	80.49	74.60	5.89	0.00		1	1			1			1		1				1			1	7.97	24.15
	23:00	74.52	70.06	4.45	0.00		1	1			1			1		1				1			1	7.36	18.32

1. Περιορισμός διείσδυσης Α/Π λόγω κακοκαιρίας
2. Ένταξη ΑΕΡ3 και ΑΕΡ7 λόγω κακοκαιρίας

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης