ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας			Monday, November 2, 2026																				
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	ΑΕΡ 7	ΑΕΡ 8	ΦΟΡΤΗΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Monday, November 2, 2026	00:00	65.06	60.69	4.38	0.00		1				1			1		1					1			1	6.69	19.52
	01:00	62.08	58.27	3.80	0.00		1				1			1		1					1			1	6.24	18.62
	02:00	60.98	57.30	3.68	0.00		1				1			1		1					1			1	6.01	18.29
	03:00	59.53	55.06	4.47	0.00		1				1			1		1					1			1	5.89	17.33
	04:00	59.62	54.80	4.82	0.00		1				1			1		1					1			1	5.91	17.42
	05:00	61.07	56.20	4.87	0.00		1				1			1		1					1			1	6.08	18.32
	06:00	66.38	61.05	5.30	0.02		1				1			1		1					1			1	6.64	19.91
	07:00	72.74	66.21	5.71	0.82		1				1			1		1					1			1	7.51	21.58
	08:00	83.37	73.18	6.70	3.49		1	1			1			1		1					1			1	8.07	23.68
	09:00	87.83	77.94	5.51	4.39		1	1			1			1		1					1			1	8.78	25.03
	10:00	96.59	85.59	6.31	4.69		1	1			1			1		1					1			1	9.62	27.57
	11:00	99.11	88.24	6.32	4.56		1	1			1			1		1					1			1	9.92	28.37
	12:00	100.03	91.07	7.50	1.46		1	1			1			1		1					1			1	9.93	29.57
	13:00	99.42	95.38	3.92	0.11		1	1			1			1	1	1					1			1	9.88	29.79
	14:00	102.43	97.08	5.20	0.15		1	1			1			1	1	1					1			1	10.17	30.68
	15:00	100.96	95.64	3.99	1.33		1	1		1	1			1	1	1					1			1	9.63	29.89
	16:00	92.17	89.29	1.51	1.36		1	1		1	1			1	1	1					1			1	9.23	26.60
	17:00	90.88	89.20	1.65	0.02		1	1			1			1	1	1					1			1	9.23	27.26
	18:00	96.07	94.16	1.90	0.00		1	1			1			1	1	1					1			1	9.57	28.82
	19:00	96.28	94.13	2.16	0.00		1	1			1			1	1	1					1			1	9.57	28.88
	20:00	93.19	91.03	2.17	0.00		1	1			1			1	1	1							1	1	9.27	27.96
	21:00	86.81	83.32	3.49	0.00		1	1			1			1	1	1							1	1	13.79	26.04
	22:00	79.62	76.24	3.38	0.00		1	1						1	1	1							1	1	15.48	23.89
	23:00	69.50	66.23	3.27	0.00		1							1	1	1							1	1	13.78	20.85

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΛΌΓΟ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης