ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας			Friday, November 6, 2026																				
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	ΑΕΡ 7	ΑΕΡ 8	ΦΟΡΤΗΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Friday, November 6, 2026	00:00	55.07	41.72	13.35	0.00		1							1				1						1	19.95	16.52
	01:00	51.74	41.14	10.61	0.00		1							1				1						1	16.16	15.52
	02:00	49.93	39.28	10.65	0.00		1							1				1						1	14.39	14.98
	03:00	48.89	40.08	8.81	0.00		1							1				1						1	13.35	14.67
	04:00	48.71	39.07	9.64	0.00		1							1				1						1	13.24	14.51
	05:00	51.02	39.49	11.52	0.00		1							1				1						1	15.46	15.30
	06:00	56.38	43.30	12.99	0.09		1							1				1						1	20.67	16.89
	07:00	61.83	43.46	14.47	3.90		1							1	1			1						1	25.53	17.38
	08:00	63.22	38.36	14.12	10.74		1			1				1	1									1	24.72	15.74
	09:00	66.67	35.78	15.17	15.72		1			1				1	1										24.32	15.28
	10:00	69.40	34.80	15.72	18.88		1			1				1	1										26.73	15.16
	11:00	71.33	34.51	16.39	20.43		1			1				1	1										22.81	15.27
	12:00	73.06	34.12	18.80	20.14		1			1				1	1										23.56	15.87
	13:00	71.85	33.45	20.10	18.30		1			1				1	1										25.63	16.06
	14:00	68.67	30.55	23.11	15.02		1			1				1	1										26.94	16.10
	15:00	64.91	31.61	24.34	8.96		1			1				1	1										27.56	16.78
	16:00	61.59	34.91	24.77	1.91		1			1				1	1			1							27.45	17.90
	17:00	69.10	44.82	24.27	0.01		1							1	1			1					1		29.73	20.73
	18:00	71.35	47.65	23.70	0.00		1							1	1			1					1		30.94	21.40
	19:00	72.78	49.48	23.30	0.00		1							1	1			1					1		30.90	21.83
	20:00	70.02	46.94	23.08	0.00		1							1	1			1					1		30.31	21.01
	21:00	66.83	46.38	20.46	0.00		1							1	1			1					1		28.71	20.05
	22:00	62.51	43.32	19.18	0.00		1							1	1			1					1		26.28	18.75
	23:00	60.31	42.23	18.08	0.00		1							1	1			1					1		23.18	18.09

Περιορισμός των Ενεργειακών κοινοτήτων V1, V3, V4, V5, V6 από 07:15-15:15 λόγο αναγκών δικτύου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης