ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας													Saturday, November 7, 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	ΑΕΡ 7	ΑΕΡ 8	ΦΟΡΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Saturday, November 7, 2026	00:00	54.99	39.50	15.48	0.00		1							1				1					1		17.90	16.50
	01:00	52.17	37.33	14.83	0.00		1							1				1					1		14.93	15.65
	02:00	50.10	36.94	13.16	0.00		1							1				1					1		12.78	15.03
	03:00	48.72	36.99	11.73	0.00		1							1				1					1		11.28	14.52
	04:00	48.43	37.97	10.46	0.00		1							1				1					1		11.09	14.23
	05:00	50.21	37.49	12.73	0.00		1							1				1					1		12.92	15.06
	06:00	53.81	37.59	16.11	0.11		1							1				1					1		16.41	16.11
	07:00	59.09	37.56	17.58	3.95		1							1				1					1		17.94	16.54
	08:00	64.90	37.22	16.27	11.41		1							1				1					1		16.19	16.05
	09:00	69.57	39.30	13.53	16.74		1							1				1					1		12.86	15.85
	10:00	70.21	40.10	10.31	19.80		1							1				1					1		10.36	15.12
	11:00	69.86	41.35	7.30	21.21		1							1				1					1		6.57	14.45
	12:00	70.35	42.73	6.64	20.97		1							1				1						1	6.73	14.81
	13:00	70.66	44.20	7.26	19.20		1							1				1						1	6.41	15.44
	14:00	68.56	47.08	7.00	14.48		1							1				1						1	6.89	16.22
	15:00	66.61	45.83	13.00	7.79		1							1				1						1	14.25	17.65
	16:00	66.90	46.93	18.53	1.44		1							1				1						1	21.02	19.64
	17:00	71.76	46.10	25.65	0.01		1							1	1			1						1	28.89	21.53
	18:00	72.21	44.02	28.18	0.00		1							1	1			1						1	30.27	21.66
	19:00	71.88	43.56	28.32	0.00		1							1	1			1						1	30.05	21.56
	20:00	72.49	45.38	27.12	0.00		1							1				1						1	29.41	21.75
	21:00	69.35	44.54	24.81	0.00		1			1								1						1	27.78	20.80
	22:00	64.44	39.74	24.70	0.00		1			1								1						1	25.78	19.33
	23:00	59.41	37.93	21.48	0.00		1			1								1						1	23.52	17.82

Περιορισμός των Α/Π λόγο μετρήσεων καυσεαρίων σε μονάδες του ΘΗΣ και αναγκών ατμοπαραγωγής του ΑΗΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης