ΗΣ ΡΟΔΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας	Sunday, November 8, 2026

Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	ΑΕΡ 7	ΑΕΡ 8	ΦΟΡΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Sunday, November 8, 2026	00:00	54.83	37.15	17.68	0.00		1			1								1						1	19.08	16.45
	01:00	49.60	34.05	15.55	0.00		1			1					1			1						1	15.64	14.00
	02:00	45.60	32.94	12.66	0.00		1			1					1			1							14.70	13.68
	03:00	44.44	32.55	11.89	0.00		1			1					1			1							14.36	13.33
	04:00	43.91	31.92	11.99	0.00		1			1					1			1							14.18	13.17
	05:00	44.81	32.04	12.77	0.00		1			1					1			1							14.41	13.44
	06:00	46.29	32.24	13.94	0.11		1			1					1			1							14.90	13.85
	07:00	50.15	31.77	14.18	4.20		1			1					1			1							15.90	13.78
	08:00	55.02	28.63	14.60	11.79		1			1					1	1		1							17.54	11.43
	09:00	58.77	28.65	13.09	17.03		1			1					1	1		1							15.84	9.93
	10:00	56.54	28.54	8.13	19.87		1			1					1	1		1							10.12	4.88
	11:00	57.07	22.48	13.56	21.03		1			1					1	1									18.83	10.81
	12:00	58.03	22.49	14.66	20.87		1			1					1	1									19.25	11.15
	13:00	56.84	22.53	15.18	19.13		1			1					1	1									19.27	11.31
	14:00	52.02	22.62	13.72	15.68		1			1					1	1									18.36	10.90
	15:00	46.03	24.93	11.61	9.48		1			1					1	1									17.57	10.96
	16:00	46.83	34.93	9.86	2.04		1			1				1	1	1		1							19.92	6.39
	17:00	55.29	48.24	7.04	0.01		1							1	1	1		1						1	26.18	15.08
	18:00	61.05	56.38	4.67	0.00		1							1		1		1						1	28.18	18.31
	19:00	62.36	59.82	2.54	0.00		1							1		1		1						1	28.60	18.71
	20:00	61.47	59.86	1.61	0.00		1							1		1		1						1	28.26	18.44
	21:00	59.98	59.15	0.83	0.00		1							1		1		1						1	27.24	17.99
	22:00	56.67	56.04	0.63	0.00		1							1		1		1						1	25.33	17.00
	23:00	52.49	52.14	0.35	0.00		1							1		1		1						1	22.69	15.29

Περιορισμός των Α/Π λόγω εργασιών συντήρησης από τον τομέα Γραμμών και αναγκών ατμοπαραγωγής του ΑΗΣ. Περιορισμός των Ενεργειακών κοινοτήτων V1, V3, V4, V5, V6 από 07:15-15:15 λόγω αναγκών δικτύου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης