| ΗΣ ΡΟΔΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | Tuesday, November 10, 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 22.00 | 18.00 | 27.00 | 23.00 | 23.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | | |
| | | | | | | | ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ | | | | | | | | | | | ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ | | | | | | | | |
| ημερα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW) | DIESEL 3 | DIESEL 4 | DIESEL 5 | ΑΕΡ 1 | ΑΕΡ 2 | ΑΕΡ 3 | ΑΕΡ 4 | ΑΕΡ 5 | ΑΕΡ 6 | ΑΕΡ 7 | ΑΕΡ 8 | ΦΟΡΤΑ HZ | DIESEL 1 | DIESEL 2 | DIESEL 3 | DIESEL 4 | DIESEL 5 | DIESEL 6 | DIESEL 7 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Tuesday, November 10, 2026 | 00:00 | 50.03 | 48.35 | 1.68 | 0.00 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 16.62 | 10.63 |
| | 01:00 | 48.74 | 47.66 | 1.08 | 0.00 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 15.19 | 14.62 |
| | 02:00 | 47.21 | 46.13 | 1.08 | 0.00 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 13.61 | 14.16 |
| | 03:00 | 46.19 | 45.15 | 1.04 | 0.00 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 12.55 | 13.59 |
| | 04:00 | 46.09 | 45.01 | 1.08 | 0.00 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 12.37 | 13.49 |
| | 05:00 | 47.64 | 46.34 | 1.31 | 0.00 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 13.80 | 14.29 |
| | 06:00 | 50.64 | 49.91 | 0.71 | 0.03 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 19.00 | 15.02 |
| | 07:00 | 55.41 | 52.94 | 0.51 | 1.95 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 24.46 | 16.04 |
| | 08:00 | 55.87 | 48.59 | 0.56 | 6.72 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 23.12 | 0.00 |
| | 09:00 | 48.85 | 42.66 | 0.97 | 5.23 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 26.67 | 13.09 |
| | 10:00 | 56.20 | 48.89 | 0.70 | 6.62 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 25.91 | 5.58 |
| | 11:00 | 62.18 | 56.24 | 0.66 | 5.28 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 24.47 | 12.90 |
| | 12:00 | 64.37 | 60.06 | 1.42 | 2.89 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 28.17 | 18.44 |
| | 13:00 | 66.82 | 60.87 | 1.11 | 4.84 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 29.77 | 18.59 |
| | 14:00 | 64.37 | 57.34 | 1.32 | 5.71 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 27.24 | 17.60 |
| | 15:00 | 61.06 | 57.16 | 1.77 | 2.13 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 27.85 | 17.68 |
| | 16:00 | 64.06 | 60.48 | 3.08 | 0.49 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 22.49 | 8.97 |
| | 17:00 | 69.90 | 67.55 | 2.35 | 0.00 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 26.91 | 15.70 |
| | 18:00 | 71.75 | 68.69 | 3.05 | 0.00 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 31.68 | 21.52 |
| | 19:00 | 73.27 | 68.44 | 4.83 | 0.00 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 31.54 | 21.98 |
| | 20:00 | 72.61 | 63.27 | 9.34 | 0.00 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 30.66 | 21.78 |
| | 21:00 | 67.30 | 54.41 | 12.89 | 0.00 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 29.81 | 20.19 |
| | 22:00 | 63.77 | 53.38 | 10.38 | 0.00 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 26.66 | 19.13 |
| | 23:00 | 60.22 | 49.51 | 10.71 | 0.00 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 22.64 | 18.07 |

Έγινε περιορισμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων λόγο αναγκών Δικτύου από 07:15 – 15:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης