ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας			Wednesday, November 11, 2026																					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	ΑΕΡ 7	ΑΕΡ 8	ΦΟΡΤΗΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Wednesday, November 11, 2026	00:00	53.33	42.38	10.95	0.00		1			1								1						1	19.43	16.00
	01:00	49.11	39.41	9.69	0.00		1			1								1						1	14.70	14.73
	02:00	46.78	39.13	7.65	0.00		1			1								1						1	12.84	14.04
	03:00	45.85	38.43	7.42	0.00		1			1								1						1	11.84	13.25
	04:00	45.77	40.11	5.65	0.00		1			1								1						1	11.80	13.17
	05:00	47.93	43.04	4.89	0.00		1			1								1						1	13.81	14.38
	06:00	50.78	47.09	3.68	0.02		1			1					1			1						1	19.19	15.16
	07:00	53.34	49.64	1.87	1.83		1			1					1			1						1	22.15	15.45
	08:00	54.74	47.29	1.06	6.38		1	1		1					1	1								1	10.64	2.56
	09:00	52.81	42.55	1.32	8.93		1	1		1					1	1									22.77	4.88
	10:00	53.34	39.48	2.81	11.05		1	1		1					1	1									23.82	3.29
	11:00	54.55	39.73	2.13	12.69		1	1		1					1	1									22.08	2.86
	12:00	52.30	41.65	2.47	8.19		1	1		1					1	1									26.90	5.11
	13:00	52.20	43.95	2.30	5.95		1	1		1					1	1									27.99	7.25
	14:00	52.16	46.18	3.75	2.23		1	1		1		1			1	1									28.38	5.93
	15:00	53.90	47.14	5.11	1.65		1	1		1					1	1		1							26.02	6.45
	16:00	60.22	53.93	5.89	0.39		1	1		1					1	1		1					1		25.20	7.22
	17:00	69.42	62.93	6.48	0.00		1	1		1					1	1		1					1	1	27.11	10.02
	18:00	71.33	66.13	5.19	0.00		1	1		1				1	1	1		1						1	27.67	12.13
	19:00	71.18	65.46	5.72	0.00		1	1						1	1	1		1						1	29.87	16.98
	20:00	69.15	64.16	4.99	0.00		1	1						1	1	1		1						1	27.95	14.95
	21:00	59.54	55.49	4.05	0.00		1							1	1	1		1						1	28.53	17.86
	22:00	53.38	50.37	3.01	0.00		1							1	1	1		1						1	25.69	13.18
	23:00	54.29	50.74	3.55	0.00		1							1		1		1						1	21.60	16.29

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φ/Β ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ V1,V3,V4,V5,V6 ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ 07:00 – 15:15

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης