ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας			Friday, November 13, 2026																				
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	ΑΕΡ 7	ΑΕΡ 8	ΦΟΡΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Friday, November 13, 2026	00:00	46.44	31.91	14.53	0.00		1							1	1									1	14.74	13.93
	01:00	41.99	28.64	13.36	0.00		1							1	1									1	13.66	11.59
	02:00	40.75	29.19	11.56	0.00		1			1					1									1	10.80	11.95
	03:00	39.83	28.83	11.00	0.00		1			1					1									1	10.42	11.03
	04:00	39.77	28.84	10.93	0.00		1			1					1									1	10.40	10.97
	05:00	41.04	29.92	11.12	0.00		1			1					1									1	10.94	12.24
	06:00	43.80	29.76	14.00	0.04		1			1					1									1	14.50	13.13
	07:00	49.74	31.22	17.34	1.18		1			1					1									1	20.16	14.57
	08:00	52.51	32.09	16.28	4.14		1			1					1									1	23.62	14.51
	09:00	54.72	33.85	11.41	9.46		1			1					1									1	22.06	13.58
	10:00	57.60	32.45	12.71	12.45		1			1					1									1	20.70	13.55
	11:00	59.55	31.18	15.29	13.08		1			1					1									1	23.23	13.94
	12:00	62.19	31.86	16.17	14.17		1			1					1									1	24.52	14.41
	13:00	59.94	31.19	17.77	10.98		1			1					1									1	25.27	14.69
	14:00	59.66	33.83	17.22	8.61		1			1					1									1	25.83	15.32
	15:00	55.52	35.68	16.66	3.17		1			1					1									1	25.08	15.70
	16:00	58.98	38.84	19.54	0.60		1			1					1									1	25.88	17.51
	17:00	63.99	43.87	20.12	0.00		1			1					1			1						1	27.97	19.20
	18:00	66.30	48.34	17.95	0.00		1			1					1			1						1	28.32	19.89
	19:00	65.79	47.91	17.88	0.00		1			1					1			1						1	28.07	19.74
	20:00	64.15	44.78	19.37	0.00		1			1					1			1						1	27.47	19.24
	21:00	61.95	42.35	19.60	0.00		1			1					1			1						1	26.00	18.59
	22:00	55.55	40.17	15.38	0.00		1			1					1			1						1	23.59	16.66
	23:00	49.58	36.05	13.53	0.00		1			1					1			1						1	20.74	13.98

Λειτουργία D4 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού λόγω αναγκών σε παραγωγή ατμού

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης