ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας													Saturday, November 14, 2026										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	ΑΕΡ 7	ΑΕΡ 8	ΦΟΡΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Saturday, November 14, 2026	00:00	45.76	29.30	16.46	0.00		1			1					1									1	18.85	13.73
	01:00	42.26	27.60	14.66	0.00		1			1					1									1	15.94	12.68
	02:00	40.21	27.63	12.58	0.00		1			1					1									1	15.19	11.41
	03:00	39.70	26.88	12.83	0.00		1			1					1									1	14.60	10.90
	04:00	38.82	26.99	11.83	0.00		1			1					1									1	14.10	10.02
	05:00	40.19	27.13	13.06	0.00		1			1					1									1	15.02	11.39
	06:00	42.01	27.80	14.21	0.00		1			1					1									1	16.16	12.60
	07:00	44.01	28.06	15.35	0.60		1			1					1									1	17.56	13.02
	08:00	51.12	28.94	18.12	4.06		1			1					1									1	22.18	14.12
	09:00	55.99	29.30	19.76	6.93		1			1					1									1	23.91	14.72
	10:00	57.41	28.64	18.71	10.06		1			1					1									1	24.26	14.20
	11:00	58.76	28.15	20.28	10.33		1			1					1									1	23.39	14.53
	12:00	59.82	29.20	20.21	10.42		1			1					1									1	22.31	14.82
	13:00	59.95	34.95	18.90	6.09		1			1					1									1	22.97	16.16
	14:00	61.19	35.20	21.28	4.71		1			1					1									1	25.75	16.94
	15:00	57.53	37.59	16.64	3.30		1			1						1								1	25.49	16.27
	16:00	63.10	46.99	15.58	0.54		1			1						1		1						1	25.81	18.77
	17:00	68.04	50.90	17.14	0.00		1			1						1		1						1	27.57	20.41
	18:00	64.86	48.83	16.03	0.00		1			1						1		1						1	27.88	19.46
	19:00	62.39	48.73	13.65	0.00		1			1						1		1						1	26.89	18.72
	20:00	59.62	48.48	11.14	0.00		1			1						1		1						1	25.70	17.89
	21:00	54.88	46.29	8.59	0.00		1			1						1		1						1	24.30	16.46
	22:00	50.71	44.74	5.97	0.00		1			1						1		1						1	22.39	15.11
	23:00	47.08	42.03	5.04	0.00		1			1						1		1						1	18.40	11.48

Λειτουργία D4 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού λόγω αναγκών σε παραγωγή ατμού

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης