ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας													Wednesday, November 18, 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	ΑΕΡ 7	ΑΕΡ 8	ΦΟΡΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Wednesday, November 18, 2026	00:00	46.57	43.38	3.18	0.00					1					1	1							1	1	18.54	13.97
	01:00	43.26	40.64	2.62	0.00					1					1	1							1	1	16.38	12.98
	02:00	42.16	40.25	1.91	0.00					1					1								1	1	16.80	12.65
	03:00	41.10	38.98	2.12	0.00					1					1								1	1	16.37	12.33
	04:00	40.82	39.93	0.89	0.00					1					1								1	1	16.28	12.25
	05:00	42.44	40.68	1.76	0.00					1					1								1	1	16.92	12.73
	06:00	47.13	43.60	3.50	0.03					1					1								1	1	18.71	14.13
	07:00	54.13	47.54	5.19	1.41					1				1	1								1	1	21.13	15.82
	08:00	56.93	47.99	4.62	4.32					1					1								1	1	21.20	15.78
	09:00	60.57	49.94	3.15	7.47					1					1	1							1	1	23.68	15.93
	10:00	61.84	48.92	1.47	11.45					1					1	1							1	1	22.88	15.12
	11:00	63.01	49.46	0.91	12.63					1					1	1							1	1	22.97	15.11
	12:00	65.24	52.69	2.84	9.71					1					1	1							1	1	25.69	16.66
	13:00	66.16	56.86	4.10	5.20					1				1	1	1							1	1	26.12	18.29
	14:00	67.90	60.54	4.25	3.11									1	1	1						1	1	1	26.27	19.44
	15:00	66.90	61.03	4.26	1.60									1	1	1						1	1	1	26.71	19.59
	16:00	68.07	63.34	4.33	0.40			1						1	1	1						1	1	1	21.37	20.30
	17:00	71.15	66.51	4.65	0.00			1						1	1	1						1		1	25.77	21.35
	18:00	72.20	68.37	3.84	0.00			1						1	1	1						1		1	27.32	21.66
	19:00	72.38	67.26	5.13	0.00			1						1	1	1						1		1	27.08	21.72
	20:00	72.10	65.56	6.54	0.00			1						1	1	1						1		1	25.64	21.63
	21:00	67.90	61.53	6.36	0.00			1						1	1	1						1		1	21.76	20.37
	22:00	61.07	52.28	8.79	0.00			1						1	1	1						1		1	19.71	18.32
	23:00	54.69	47.73	6.96	0.00			1							1	1						1		1	13.35	16.41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης