ΗΣ ΡΟΔΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας	Thursday, October 29, 2026

							ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
							DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	ΑΕΡ 7	ΑΕΡ 8	ΦΟΡΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Thursday, October 29, 2026	00:00	76.59	71.41	5.18	0.00			1			1				1	1	1		1					1	1	15.32	22.98
	01:00	72.14	68.30	3.84	0.00			1							1	1	1		1					1	1	14.37	21.64
	02:00	69.75	67.14	2.61	0.00			1							1	1	1		1					1	1	13.90	20.92
	03:00	68.80	64.69	4.11	0.00			1							1		1		1					1	1	13.75	20.64
	04:00	68.95	66.49	2.46	0.00			1							1		1		1					1	1	13.76	20.68
	05:00	74.44	68.93	5.52	0.00			1							1		1		1					1	1	18.41	22.33
	06:00	83.32	81.98	1.31	0.04			1							1		1		1	1				1	1	33.06	24.99
	07:00	97.80	95.97	0.54	1.30			1							1	1	1		1	1				1	1	37.60	28.95
	08:00	105.88	98.95	1.30	5.64			1	1						1	1	1		1	1				1	1	36.18	30.07
	09:00	112.06	100.78	2.02	9.26			1	1						1	1	1		1	1				1	1	38.51	30.84
	10:00	116.14	101.58	3.84	10.71			1	1						1	1	1		1	1				1	1	41.20	31.63
	11:00	117.23	99.31	5.95	11.96			1	1						1	1	1		1	1				1	1	40.88	31.58
	12:00	116.87	96.59	6.87	13.42			1	1						1	1	1		1	1				1	1	39.43	31.04
	13:00	114.35	88.84	8.59	16.92			1	1						1		1		1	1				1	1	33.14	29.23
	14:00	109.82	87.61	7.50	14.71			1	1						1		1		1	1				1	1	31.13	28.53
	15:00	105.83	82.31	13.62	9.91			1	1						1		1		1					1	1	38.89	28.78
	16:00	104.19	83.08	18.38	2.73			1	1						1		1		1					1	1	41.64	30.44
	17:00	115.62	91.65	23.95	0.02			1	1						1		1		1	1				1	1	46.08	34.68
	18:00	119.19	94.30	24.89	0.00			1	1						1		1		1	1				1	1	47.57	35.76
	19:00	118.43	94.40	24.03	0.00			1	1						1		1		1	1				1	1	47.32	35.53
	20:00	113.64	97.25	16.39	0.00			1	1						1		1		1	1				1	1	45.40	34.09
	21:00	105.04	91.68	13.37	0.00			1	1						1		1		1	1				1	1	40.77	31.51
	22:00	93.78	85.05	8.73	0.00			1	1						1		1		1	1				1	1	31.04	28.13
	23:00	83.76	77.22	6.54	0.00			1							1		1			1		1		1	1	32.53	25.13

Παρατηρήσεις:
1. Περικοπή Α/Π (00:00-05:45) λόγω εξελισσόμενης κακοκαιρίας

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης