ΗΣ ΡΟΔΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας	Thursday, November 12, 2026

						Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
							ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)		DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	ΑΕΡ 7	ΑΕΡ 8	ΦΟΡΤΗΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Thursday, November 12, 2026	00:00	51.62	49.52	2.10	0.00			1							1				1						1	15.96	15.48
	01:00	47.88	44.25	3.63	0.00			1							1				1						1	12.31	13.68
	02:00	45.92	43.37	2.55	0.00			1							1				1						1	10.47	11.72
	03:00	44.67	43.04	1.63	0.00			1							1				1						1	9.45	10.47
	04:00	44.63	42.71	1.93	0.00			1							1				1						1	9.25	10.43
	05:00	46.86	45.08	1.77	0.00			1							1				1						1	11.37	12.66
	06:00	49.53	46.35	3.15	0.03			1							1				1						1	15.86	14.85
	07:00	54.58	48.13	4.67	1.79			1	1						1				1						1	13.57	4.60
	08:00	58.77	49.55	5.24	3.97			1	1						1				1							12.08	13.40
	09:00	55.94	41.69	4.60	9.66			1	1						1											14.33	11.68
	10:00	57.07	39.07	5.35	12.65			1	1						1											14.25	9.82
	11:00	60.76	40.92	5.15	14.69			1	1						1											12.62	11.47
	12:00	63.94	42.98	7.45	13.51			1	1						1											13.27	15.13
	13:00	60.61	40.26	9.56	10.79			1	1						1											15.72	14.95
	14:00	58.42	41.51	10.31	6.61			1	1						1											19.64	15.54
	15:00	54.11	37.26	11.98	4.87			1	1						1				1							19.59	7.84
	16:00	45.88	34.15	10.69	1.04			1							1				1							25.04	13.45
	17:00	53.95	44.72	9.24	0.00			1							1				1						1	27.93	16.19
	18:00	56.60	47.39	9.21	0.00			1							1				1						1	29.01	16.98
	19:00	63.71	52.96	10.75	0.00			1							1				1						1	28.94	19.11
	20:00	64.18	52.21	11.97	0.00			1							1				1						1	28.59	19.25
	21:00	63.16	47.81	15.35	0.00			1							1				1				1		1	24.93	18.95
	22:00	61.75	42.63	19.12	0.00			1							1				1				1		1	22.62	18.52
	23:00	55.10	38.80	16.30	0.00			1							1				1						1	16.52	16.53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης