| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | Απολογισμός Λειτουργίας | Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2026 |
|---|---|---|

| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 5,000 | 5,000 | 10,500 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2026 | 00:00 | 10,40 | 7,34 | 3,05 | | 1 | | 1 | | | 3,15 | 3,15 |
| | 01:00 | 9,62 | 7,35 | 2,27 | | 1 | | 1 | | | 2,34 | 2,35 |
| | 02:00 | 9,43 | 7,38 | 2,05 | | 1 | | 1 | | | 2,14 | 2,15 |
| | 03:00 | 9,18 | 7,31 | 1,87 | | 1 | | 1 | | | 1,92 | 1,92 |
| | 04:00 | 9,06 | 7,30 | 1,76 | | 1 | | 1 | | | 1,78 | 1,79 |
| | 05:00 | 9,41 | 7,37 | 2,03 | | 1 | | 1 | | | 2,11 | 2,13 |
| | 06:00 | 10,55 | 7,52 | 3,03 | 1 | | | 1 | | | 3,19 | 3,27 |
| | 07:00 | 11,81 | 7,79 | 4,02 | 1 | | | 1 | | | 4,19 | 4,19 |
| | 08:00 | 11,66 | 7,69 | 3,98 | 1 | | | 1 | | | 4,10 | 4,10 |
| | 09:00 | 11,49 | 7,55 | 3,93 | 1 | | | 1 | | | 4,05 | 4,05 |
| | 10:00 | 10,81 | 7,45 | 3,35 | 1 | | | 1 | | | 3,39 | 3,53 |
| | 11:00 | 10,11 | 7,58 | 2,54 | 1 | | | 1 | | | 2,86 | 2,86 |
| | 12:00 | 10,56 | 7,80 | 2,76 | 1 | | | 1 | | | 3,26 | 3,28 |
| | 13:00 | 11,01 | 7,81 | 3,20 | 1 | | | 1 | | | 3,72 | 3,74 |
| | 14:00 | 11,10 | 7,63 | 3,46 | 1 | | | 1 | | | 3,78 | 3,82 |
| | 15:00 | 11,98 | 8,02 | 3,96 | 1 | | | 1 | | | 4,18 | 4,19 |
| | 16:00 | 13,46 | 8,94 | 4,51 | 1 | | | 1 | | | 4,70 | 4,71 |
| | 17:00 | 15,76 | 10,51 | 5,25 | 1 | 1 | | | | | 5,47 | 5,51 |
| | 18:00 | 16,80 | 11,40 | 5,40 | 1 | 1 | | | | | 5,88 | 5,88 |
| | 19:00 | 16,86 | 11,38 | 5,48 | 1 | 1 | | | | | 5,92 | 5,92 |
| | 20:00 | 16,33 | 11,10 | 5,24 | 1 | 1 | | | | | 5,73 | 5,73 |
| | 21:00 | 15,37 | 10,50 | 4,87 | 1 | 1 | | | | | 5,40 | 5,40 |
| | 22:00 | 14,00 | 9,48 | 4,52 | 1 | 1 | | | | | 4,92 | 4,92 |
| | 23:00 | 12,54 | 8,87 | 3,67 | 1 | 1 | | 1 | | | 3,86 | 3,86 |

Το διάστημα 12:50 με 15:10 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης