ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2026	00:00	10,41	7,06	3,35						1	3,41	3,64
	01:00	9,61	6,42	3,19						1	3,29	3,36
	02:00	9,56	6,67	2,89						1	3,36	3,36
	03:00	9,16	6,55	2,61						1	3,02	3,02
	04:00	8,95	6,52	2,43						1	2,82	2,82
	05:00	9,08	6,56	2,52						1	2,92	2,94
	06:00	9,56	6,72	2,84						1	3,33	3,35
	07:00	10,48	7,19	3,29						1	3,77	3,77
	08:00	11,18	7,55	3,63						1	4,04	4,04
	09:00	11,78	7,75	4,03						1	4,17	4,17
	10:00	11,84	7,82	4,02						1	4,09	4,15
	11:00	12,26	8,11	4,15						1	4,31	4,31
	12:00	13,24	8,84	4,40	1	1					4,41	4,63
	13:00	13,90	9,11	4,78	1	1					4,90	4,90
	14:00	13,88	9,10	4,78	1	1					4,89	4,89
	15:00	13,49	8,80	4,68	1	1					4,75	4,75
	16:00	13,57	8,93	4,64	1	1					4,77	4,77
	17:00	15,23	10,11	5,12	1	1					5,31	5,33
	18:00	15,92	10,64	5,29	1	1					5,58	5,58
	19:00	15,59	10,47	5,12	1	1					5,47	5,47
	20:00	14,86	9,94	4,92	1	1					5,21	5,21
	21:00	13,80	9,24	4,55	1	1					4,84	4,84
	22:00	12,51	8,62	3,89	1	1					4,23	4,26
	23:00	11,36	8,44	2,92	1	1					3,17	3,17

Τις βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης