ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2026	00:00	10,06	7,53	2,53		1		1			2,81	2,81
	01:00	9,40	7,44	1,95		1		1			2,12	2,12
	02:00	9,24	7,40	1,84		1		1			1,98	1,98
	03:00	9,00	7,37	1,63		1		1			1,73	1,73
	04:00	8,93	7,30	1,64		1		1			1,65	1,66
	05:00	9,15	7,27	1,88		1		1			1,88	1,88
	06:00	10,08	7,33	2,75		1		1			2,78	2,81
	07:00	11,31	7,70	3,61		1		1			3,86	3,96
	08:00	12,18	8,25	3,93		1		1			4,26	4,26
	09:00	12,65	8,35	4,30		1		1			4,43	4,43
	10:00	13,28	9,05	4,23		1		1			4,65	4,65
	11:00	13,41	8,94	4,48		1		1			4,63	4,69
	12:00	13,28	8,83	4,45		1		1			4,47	4,65
	13:00	13,33	9,11	4,22		1		1			4,48	4,67
	14:00	13,60	9,73	3,87		1		1			4,57	4,76
	15:00	14,15	11,47	2,68		1		1			4,41	4,95
	16:00	13,95	11,73	2,22		1				1	3,52	3,69
	17:00	15,93	14,67	1,26		1		1		1	4,58	4,58
	18:00	16,42	14,27	2,15	1	1		1			5,03	5,03
	19:00	16,39	14,68	1,71	1	1		1			4,99	4,99
	20:00	16,13	14,19	1,94	1	1		1			4,75	4,75
	21:00	14,96	13,02	1,94	1	1		1			3,62	3,62
	22:00	13,31	10,20	3,12	1	1		1			3,22	3,22
	23:00	11,34	7,61	3,74	1			1			3,90	3,97

Στο ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ στην Α/Γ 2 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης το διάστημα 8:45-21:55. Στο ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης το διάστημα 10:00-17:20. Καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης