ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026	00:00	10,35	9,52	0,83				1		1	1,13	1,13
	01:00	9,81	9,29	0,52				1		1	0,56	0,56
	02:00	9,43	9,31	0,13				1		1	0,16	0,16
	03:00	9,17	9,13	0,04				1		1	0,04	0,04
	04:00	9,20	9,17	0,03				1		1	0,03	0,03
	05:00	9,43	9,33	0,11				1		1	0,16	0,16
	06:00	10,65	10,06	0,59				1		1	1,17	1,36
	07:00	11,88	10,48	1,40		1				1	1,66	1,66
	08:00	12,18	9,94	2,24	1	1				1	2,65	2,65
	09:00	12,00	9,18	2,83	1	1					3,92	3,92
	10:00	11,65	8,92	2,72	1	1					3,56	3,56
	11:00	10,87	8,50	2,36	1	1					2,75	2,75
	12:00	10,76	8,81	1,94	1	1					2,61	2,61
	13:00	10,98	8,66	2,32	1	1					2,82	2,82
	14:00	10,96	8,47	2,49	1	1					2,82	2,82
	15:00	11,16	8,61	2,55	1	1					2,99	2,99
	16:00	12,46	9,14	3,32	1	1					4,33	4,33
	17:00	14,22	9,74	4,48	1	1					5,17	5,17
	18:00	15,47	10,57	4,90	1	1					5,64	5,64
	19:00	15,71	11,30	4,41	1	1					5,73	5,73
	20:00	15,53	11,18	4,35	1	1					5,68	5,68
	21:00	14,37	11,01	3,36	1	1					5,26	5,26
	22:00	12,86	9,72	3,13	1	1					4,64	4,64
	23:00	11,38	8,74	2,64	1			1			3,82	3,98

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης