ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2026	00:00	1,54	1,53	0,02		1					1					0,37	0,42
	01:00	1,45	1,45	0,00		1					1					0,34	0,33
	02:00	1,39	1,38	0,01		1					1					0,27	0,27
	03:00	1,36	1,34	0,02		1					1					0,24	0,24
	04:00	1,33	1,32	0,01		1					1					0,21	0,21
	05:00	1,33	1,33	0,00		1					1					0,21	0,21
	06:00	1,39	1,38	0,00		1					1					0,26	0,26
	07:00	1,41	1,39	0,03		1					1					0,29	0,29
	08:00	1,58	1,58	0,00		1					1					0,45	0,45
	09:00	1,69	1,68	0,01		1					1					0,56	0,52
	10:00	1,90	1,90	0,00	1						1					0,65	0,65
	11:00	2,12	2,11	0,00	1				1		1					0,55	0,52
	12:00	2,34	2,34	0,00	1				1		1					0,65	0,66
	13:00	2,29	2,28	0,00	1				1		1					0,61	0,61
	14:00	2,09	2,09	0,00	1				1		1					0,41	0,40
	15:00	2,06	2,03	0,04	1				1		1					0,38	0,38
	16:00	1,99	1,99	0,00	1				1		1					0,31	0,30
	17:00	2,10	2,08	0,02	1				1		1					0,42	0,41
	18:00	2,22	2,17	0,04	1				1		1					0,54	0,53
	19:00	2,16	2,12	0,04	1				1		1					0,49	0,49
	20:00	2,11	2,06	0,04	1				1		1					0,43	0,43
	21:00	1,96	1,92	0,04	1				1		1					0,29	0,29
	22:00	1,77	1,73	0,04	1				1		1					0,11	0,10
	23:00	1,60	1,57	0,02					1		1					0,27	0,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης