| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2026 | 00:00 | 1,58 | 1,11 | 0,47 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 0,47 | 0,46 |
| | 01:00 | 1,48 | 1,12 | 0,37 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 0,37 | 0,37 |
| | 02:00 | 1,42 | 1,11 | 0,31 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 0,32 | 0,31 |
| | 03:00 | 1,41 | 1,11 | 0,30 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 0,30 | 0,30 |
| | 04:00 | 1,40 | 1,11 | 0,29 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 0,29 | 0,29 |
| | 05:00 | 1,37 | 1,11 | 0,26 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 0,26 | 0,26 |
| | 06:00 | 1,45 | 1,12 | 0,34 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 0,34 | 0,34 |
| | 07:00 | 1,50 | 1,12 | 0,38 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 0,37 | 0,38 |
| | 08:00 | 1,59 | 1,12 | 0,47 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 0,47 | 0,47 |
| | 09:00 | 1,56 | 1,12 | 0,44 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 0,45 | 0,45 |
| | 10:00 | 1,61 | 1,12 | 0,49 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 0,49 | 0,49 |
| | 11:00 | 1,63 | 1,12 | 0,52 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 0,52 | 0,52 |
| | 12:00 | 1,71 | 1,19 | 0,52 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,52 | 0,51 |
| | 13:00 | 1,60 | 1,12 | 0,48 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,49 | 0,48 |
| | 14:00 | 1,59 | 1,12 | 0,47 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,47 | 0,47 |
| | 15:00 | 1,65 | 1,12 | 0,53 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,53 | 0,53 |
| | 16:00 | 1,81 | 1,18 | 0,63 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,63 | 0,63 |
| | 17:00 | 2,02 | 1,32 | 0,71 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,71 | 0,71 |
| | 18:00 | 2,22 | 1,53 | 0,69 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 0,71 | 0,70 |
| | 19:00 | 2,22 | 1,66 | 0,57 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 0,56 | 0,57 |
| | 20:00 | 2,17 | 1,41 | 0,76 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,76 | 0,76 |
| | 21:00 | 2,04 | 1,32 | 0,72 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,72 | 0,72 |
| | 22:00 | 1,85 | 1,21 | 0,65 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,65 | 0,65 |
| | 23:00 | 1,67 | 1,12 | 0,55 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,55 | 0,55 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης