ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2026	00:00	1,55	1,14	0,41				1	1							0,43	0,43
	01:00	1,47	1,23	0,24				1	1							0,36	0,35
	02:00	1,40	1,27	0,13				1	1							0,29	0,28
	03:00	1,38	1,22	0,16				1	1							0,26	0,26
	04:00	1,37	1,18	0,19				1	1							0,25	0,25
	05:00	1,42	1,14	0,28				1	1							0,30	0,30
	06:00	1,49	1,34	0,15				1	1							0,37	0,37
	07:00	1,55	1,46	0,09				1	1							0,43	0,43
	08:00	1,53	1,43	0,10				1	1							0,41	0,42
	09:00	1,50	1,43	0,07				1	1							0,39	0,39
	10:00	1,49	1,48	0,00				1	1							0,21	0,20
	11:00	1,47	1,47	0,00					1			1				0,32	0,34
	12:00	1,64	1,64	0,00					1		1	1				0,45	0,45
	13:00	1,66	1,66	0,00							1	1				0,53	0,54
	14:00	1,69	1,69	0,00							1	1				0,57	0,57
	15:00	1,64	1,64	0,00							1	1				0,51	0,52
	16:00	1,73	1,73	0,00					1		1	1				0,59	0,58
	17:00	2,02	2,02	0,00		1			1		1					0,54	0,51
	18:00	2,29	2,29	0,00		1			1		1					0,61	0,61
	19:00	2,33	2,27	0,07		1			1		1					0,65	0,65
	20:00	2,31	2,14	0,17		1			1		1					0,64	0,63
	21:00	2,18	1,82	0,36		1			1		1					0,51	0,52
	22:00	1,96	1,76	0,20		1			1		1					0,30	0,30
	23:00	1,71	1,56	0,14					1		1					0,56	0,58

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης