ΗΣ ΧΙΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,500	11,280	13,500	13,500	22,400	1,100			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	Α/Σ 5	Η/Ζ (x3)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2026	00:00	16,94	13,30	3,64		1	1				3,72	3,56
	01:00	15,53	11,97	3,56	1	1					3,62	3,89
	02:00	14,76	11,96	2,80	1	1					2,87	3,12
	03:00	14,36	11,96	2,39	1	1					2,44	2,72
	04:00	14,46	11,99	2,47	1	1					2,52	2,82
	05:00	15,20	11,99	3,21	1	1					3,25	3,56
	06:00	17,19	12,20	4,99	1	1					5,18	5,55
	07:00	19,75	13,38	6,37	1	1					6,79	6,91
	08:00	20,82	13,95	6,87	1	1					7,20	7,29
	09:00	19,85	13,25	6,61	1	1					6,86	6,95
	10:00	19,06	12,86	6,20	1	1					6,58	6,67
	11:00	18,32	12,31	6,01	1	1					6,27	6,41
	12:00	19,23	12,86	6,36	1	1					6,62	6,73
	13:00	19,32	12,88	6,43	1	1					6,65	6,76
	14:00	19,60	12,99	6,61	1	1					6,77	6,86
	15:00	20,12	13,38	6,74	1	1					6,93	7,04
	16:00	22,71	16,94	5,77	1	1					6,98	7,95
	17:00	26,15	17,91	8,24		1	1				8,95	9,15
	18:00	27,56	18,82	8,74		1	1				9,50	9,65
	19:00	27,71	18,91	8,80		1	1				9,57	9,70
	20:00	27,54	19,04	8,49		1	1				9,54	9,64
	21:00	26,33	18,90	7,43		1	1				9,16	9,21
	22:00	23,90	17,07	6,83		1	1				8,30	8,36
	23:00	21,07	15,78	5,30		1	1				7,17	7,37

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ όλη τη διάρκεια της μέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 16:30 με 21:30. Το διάστημα 08:00 -15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 16:30 λόγω βλάβης της G3.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης