ΗΣ ΧΙΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,500	11,280	13,500	13,500	22,400	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	Α/Σ 5	Η/Ζ (x3)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	18,38	14,14	4,25		1	1				4,83	5,00
	01:00	16,64	12,48	4,16	1	1					4,78	5,00
	02:00	15,65	12,23	3,42	1	1					3,75	4,01
	03:00	15,07	12,16	2,92	1	1					3,16	3,43
	04:00	15,16	12,15	3,02	1	1					3,23	3,52
	05:00	15,66	12,19	3,47	1	1					3,76	4,02
	06:00	17,03	12,52	4,52	1	1					5,08	5,39
	07:00	18,84	13,53	5,30	1	1					6,47	6,59
	08:00	19,42	13,60	5,83	1	1					6,68	6,80
	09:00	19,32	13,66	5,65	1	1					6,63	6,76
	10:00	18,81	13,60	5,21	1	1					6,47	6,58
	11:00	20,08	14,35	5,73	1	1					6,89	7,03
	12:00	21,19	15,05	6,14	1	1					7,28	7,42
	13:00	23,20	16,51	6,70	1	1					7,97	8,12
	14:00	23,35	16,47	6,87	1	1					8,06	8,17
	15:00	23,30	16,63	6,67	1	1					8,01	8,15
	16:00	23,85	18,68	5,18	1	1	1				8,32	8,32
	17:00	16,15	14,93	1,22	1	1	1				4,59	4,59
	18:00	30,85	26,04	4,81	1	1			1		9,75	10,73
	19:00	29,41	22,84	6,56	1				1		9,79	10,29
	20:00	11,88	9,16	2,73	1						6,06	6,06
	21:00	20,64	18,83	1,81	1	1				1	4,73	7,22
	22:00	27,55	21,56	5,99	1	1	1				8,86	8,68
	23:00	23,06	19,28	3,78	1	1	1				4,91	4,91

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ όλη τη διάρκεια της μέρας. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 03:30 με 16:20. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης από τις 22:10. Το διάστημα 08:00 -15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 16:45 λόγω βλάβης της G3. Γενική διακοπή στις 17:15 λόγω βλάβης της G3. Γενική διακοπή στις 20:20 λόγω βλάβης του Α/Σ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης