ΗΣ ΧΙΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,500	11,280	13,500	13,500	22,400	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	Α/Σ 5	Η/Ζ (x3)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	20,09	16,96	3,12	1	1					4,03	7,03
	01:00	17,88	12,75	5,13	1	1					6,76	6,76
	02:00	16,83	12,31	4,52	1	1					5,82	5,82
	03:00	16,27	12,19	4,09	1	1					5,22	5,22
	04:00	16,15	12,30	3,85	1	1					5,12	5,12
	05:00	16,52	12,71	3,80	1	1					5,47	5,47
	06:00	17,83	13,54	4,29	1	1					6,64	6,19
	07:00	19,83	15,91	3,91	1	1					7,52	7,52
	08:00	20,03	15,97	4,06	1	1					7,61	7,61
	09:00	19,15	14,87	4,27	1	1					7,30	7,30
	10:00	19,96	15,33	4,63	1	1					7,58	7,58
	11:00	20,64	16,02	4,62	1	1					7,79	7,79
	12:00	21,29	16,92	4,37	1	1					7,97	7,97
	13:00	20,66	17,20	3,47	1				1		5,98	7,23
	14:00	20,24	16,25	3,99	1				1		7,69	7,69
	15:00	20,63	16,98	3,65	1				1		7,81	7,81
	16:00	23,13	19,14	3,99	1				1		8,66	8,66
	17:00	26,61	22,33	4,28	1				1		9,67	9,31
	18:00	28,51	25,29	3,21	1				1		9,85	9,98
	19:00	28,89	25,37	3,51	1				1		9,85	10,11
	20:00	28,78	25,10	3,67	1				1		9,85	10,07
	21:00	27,39	24,47	2,92	1				1		9,84	9,59
	22:00	24,63	22,49	2,14	1				1		9,29	9,29
	23:00	22,01	21,18	0,84	1				1		8,65	8,65

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ΑΜΑΝΗΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 02:45 με 04:50 και από τις 19:40. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης