ΗΣ ΧΙΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,500	11,280	13,500	13,500	22,400	1,100		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	Α/Σ 5	Η/Ζ (x3)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2026	00:00	19,32	18,73	0,58	1	1	1				8,64	8,64
	01:00	17,41	16,85	0,56	1	1	1				7,98	7,98
	02:00	16,49	15,79	0,70	1	1	1				5,52	5,52
	03:00	15,82	14,76	1,07	1		1				3,78	3,78
	04:00	15,94	15,21	0,73	1		1				3,91	3,91
	05:00	16,68	16,56	0,12	1		1				4,67	4,67
	06:00	19,55	19,48	0,07	1		1				7,16	6,81
	07:00	22,52	22,49	0,03	1	1	1				4,65	4,65
	08:00	20,87	20,80	0,07	1		1		1		5,90	5,90
	09:00	19,39	19,14	0,25	1				1		7,40	7,40
	10:00	18,65	18,50	0,15	1				1		7,10	7,10
	11:00	18,44	18,34	0,11	1				1		7,01	7,01
	12:00	19,24	19,08	0,16	1				1		7,29	7,29
	13:00	20,06	19,97	0,09	1		1		1		4,88	4,88
	14:00	20,06	19,93	0,13			1		1		6,89	6,42
	15:00	21,11	20,89	0,21			1		1		7,09	7,39
	16:00	23,94	23,50	0,44			1		1		8,34	8,38
	17:00	27,02	26,43	0,60			1		1		9,31	9,46
	18:00	28,76	28,29	0,47			1		1		9,53	10,07
	19:00	29,22	28,53	0,69			1		1		9,53	10,23
	20:00	29,40	29,31	0,09			1		1		9,53	10,29
	21:00	28,02	26,87	1,15			1		1		9,50	9,81
	22:00	25,22	24,39	0,83	1	1	1		1		6,74	6,74
	23:00	21,95	20,74	1,21	1	1	1				2,96	3,07

Το διάστημα 8:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 και ΜΥΛΟΣ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ όλη τη διάρκεια της μέρας. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης έως τις 14:30. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης έως τις 14:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης