ΗΣ ΧΙΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,500	11,280	13,500	13,500	22,400	1,100			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	Α/Σ 5	Η/Ζ (x3)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2026	00:00	18,99	17,76	1,23	1	1	1				3,27	3,27
	01:00	17,05	15,41	1,65	1		1				4,18	4,31
	02:00	16,19	14,71	1,48	1		1				3,21	3,45
	03:00	15,63	14,62	1,01	1		1				2,75	2,89
	04:00	15,51	14,79	0,71	1		1				2,70	2,77
	05:00	16,13	15,64	0,49	1		1				3,32	3,40
	06:00	18,45	18,26	0,19	1		1				5,55	5,71
	07:00	22,06	22,04	0,02	1	1	1				4,21	4,21
	08:00	23,38	23,35	0,04	1	1	1				4,42	4,50
	09:00	22,95	22,94	0,01	1	1	1				4,70	4,70
	10:00	22,90	22,89	0,01			1		1		8,00	8,02
	11:00	22,44	22,42	0,02			1		1		7,86	7,85
	12:00	23,70	23,69	0,01			1		1		8,26	8,29
	13:00	25,52	25,52	0,00			1		1		8,92	8,93
	14:00	25,82	25,79	0,03			1		1		9,05	9,04
	15:00	25,42	25,38	0,04			1		1		8,90	8,90
	16:00	25,85	25,82	0,03			1		1		9,04	9,05
	17:00	27,48	27,45	0,04			1		1		9,59	9,62
	18:00	28,42	28,18	0,23			1		1		9,94	9,95
	19:00	28,53	28,28	0,26			1		1		9,98	9,99
	20:00	28,41	28,15	0,27			1		1		9,94	9,94
	21:00	27,43	26,79	0,64			1		1		9,61	9,60
	22:00	24,73	23,59	1,14			1		1		7,61	8,65
	23:00	21,93	20,43	1,50	1	1	1				2,97	3,05

Το διάστημα 8:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης έως τις 22:10. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ όλη τη διάρκεια της μέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης