| ΗΣ ΧΙΟΥ | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 9,500 | 11,280 | 13,500 | 13,500 | 22,400 | 1,100 | | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | Α/Σ 5 | Η/Ζ (x3) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2026 | 00:00 | 18,85 | 16,76 | 2,09 | 1 | | 1 | | | | 4,51 | 6,11 |
| | 01:00 | 16,94 | 14,13 | 2,82 | 1 | | 1 | | | | 3,97 | 4,21 |
| | 02:00 | 15,99 | 13,45 | 2,54 | 1 | | 1 | | | | 3,02 | 3,25 |
| | 03:00 | 15,26 | 13,20 | 2,06 | 1 | | 1 | | | | 2,27 | 2,52 |
| | 04:00 | 14,98 | 13,07 | 1,91 | 1 | | 1 | | | | 2,28 | 2,24 |
| | 05:00 | 15,29 | 13,63 | 1,66 | 1 | | 1 | | | | 2,59 | 2,55 |
| | 06:00 | 16,20 | 13,65 | 2,55 | 1 | | 1 | | | | 3,23 | 3,47 |
| | 07:00 | 18,57 | 14,35 | 4,23 | 1 | | 1 | | | | 5,46 | 5,84 |
| | 08:00 | 21,31 | 16,80 | 4,52 | 1 | | 1 | | | | 6,63 | 7,46 |
| | 09:00 | 22,06 | 17,08 | 4,98 | 1 | | | | 1 | | 7,63 | 7,72 |
| | 10:00 | 21,43 | 16,62 | 4,81 | 1 | | | | 1 | | 7,42 | 7,50 |
| | 11:00 | 19,95 | 14,91 | 5,04 | 1 | | | | 1 | | 6,90 | 6,98 |
| | 12:00 | 17,81 | 13,51 | 4,30 | 1 | | | | 1 | | 5,70 | 5,91 |
| | 13:00 | 17,64 | 13,42 | 4,21 | 1 | | | | 1 | | 5,46 | 5,74 |
| | 14:00 | 18,40 | 14,16 | 4,24 | 1 | | | | 1 | | 6,10 | 6,44 |
| | 15:00 | 18,73 | 14,48 | 4,25 | 1 | | | | 1 | | 6,35 | 6,56 |
| | 16:00 | 19,78 | 15,71 | 4,07 | 1 | | | | 1 | | 6,84 | 6,92 |
| | 17:00 | 22,44 | 17,83 | 4,61 | 1 | | | | 1 | | 7,74 | 7,85 |
| | 18:00 | 24,48 | 19,79 | 4,69 | 1 | | | | 1 | | 8,46 | 8,57 |
| | 19:00 | 25,10 | 20,05 | 5,05 | 1 | | | | 1 | | 8,66 | 8,79 |
| | 20:00 | 24,63 | 19,56 | 5,06 | 1 | | | | 1 | | 8,55 | 8,62 |
| | 21:00 | 23,12 | 17,80 | 5,32 | 1 | | | | 1 | | 7,98 | 8,09 |
| | 22:00 | 20,89 | 15,46 | 5,43 | 1 | | | | 1 | | 7,32 | 7,31 |
| | 23:00 | 18,68 | 14,05 | 4,63 | 1 | | 1 | | | | 5,98 | 5,94 |

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ όλη τη διάρκεια της μέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης