ΗΣ ΧΙΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,500	11,280	13,500	13,500	22,400	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	Α/Σ 5	Η/Ζ (x3)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026	00:00	16,69	12,87	3,82	1	1					4,31	5,05
	01:00	15,10	12,18	2,92	1	1					3,21	3,46
	02:00	14,39	12,02	2,37	1	1					2,49	2,75
	03:00	13,95	12,03	1,92	1	1					2,03	2,31
	04:00	14,12	12,02	2,09	1	1					2,18	2,48
	05:00	14,75	12,05	2,70	1	1					2,81	3,11
	06:00	16,64	12,35	4,29	1	1					4,62	5,00
	07:00	19,43	14,67	4,76	1	1					6,64	6,80
	08:00	20,01	15,36	4,65	1	1					6,98	7,00
	09:00	19,16	14,25	4,91	1	1					6,65	6,71
	10:00	20,24	15,10	5,14	1	1					6,65	7,08
	11:00	21,17	15,79	5,38	1	1					6,87	7,41
	12:00	22,46	17,15	5,31	1		1				7,55	7,86
	13:00	22,46	17,04	5,42	1		1				7,75	7,86
	14:00	22,45	15,91	6,55	1		1				7,77	7,86
	15:00	21,47	15,41	6,06	1		1				7,40	7,51
	16:00	21,97	15,70	6,27	1				1		7,54	7,69
	17:00	23,72	17,06	6,67	1				1		8,20	8,30
	18:00	25,04	17,45	7,59	1				1		8,66	8,76
	19:00	25,42	17,89	7,53	1				1		8,75	8,90
	20:00	25,28	17,58	7,69	1				1		8,74	8,85
	21:00	23,91	16,75	7,16	1				1		8,36	8,37
	22:00	21,25	14,63	6,62	1				1		7,38	7,44
	23:00	18,48	12,81	5,67	1	1					6,30	6,47

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 και ΜΥΛΟΣ 2 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης μεταξύ 07:20 – 13:30 και 07:20 – 12:30 αντίστοιχα. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ όλη τη διάρκεια της μέρας. Στο διάστημα μεταξύ 08:00 – 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τις πρώτες πρωινές ώρες δεν τηρήθηκε ο ΗΕΠ από τον θερμικό παραγωγό.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης