ΗΣ ΧΙΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,500	11,280	13,500	13,500	22,400	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	Α/Σ 5	Η/Ζ (x3)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	16,77	13,03	3,74		1	1			2	4,36	4,36
	01:00	15,47	11,47	4,00	1	1				1	4,71	4,71
	02:00	14,52	12,25	2,26	1	1					2,93	2,88
	03:00	14,11	12,06	2,05	1	1					2,44	2,47
	04:00	14,19	12,01	2,18	1	1					2,44	2,55
	05:00	14,55	11,90	2,64	1	1					2,66	2,91
	06:00	15,70	11,97	3,73	1	1					3,76	4,06
	07:00	17,55	12,05	5,51	1	1					5,57	5,91
	08:00	18,77	12,52	6,25	1	1					6,40	6,57
	09:00	18,63	12,43	6,20	1	1					6,37	6,52
	10:00	18,88	12,56	6,32	1	1					6,44	6,61
	11:00	18,93	12,56	6,36	1	1					6,47	6,62
	12:00	19,38	12,93	6,45	1	1					6,61	6,78
	13:00	20,19	13,69	6,50	1	1					6,88	7,07
	14:00	21,12	14,65	6,47	1	1					7,20	7,39
	15:00	21,77	15,44	6,33	1	1					7,41	7,62
	16:00	22,25	16,44	5,81		1	1				7,57	7,79
	17:00	23,46	17,71	5,75		1	1				7,98	8,21
	18:00	24,54	20,27	4,27		1	1			1	8,37	8,59
	19:00	24,45	20,99	3,47	1	1	1				6,17	6,17
	20:00	23,41	20,57	2,84	1	1	1				5,13	5,13
	21:00	21,98	19,54	2,44	1	1	1				4,90	4,90
	22:00	19,69	17,33	2,35		1	1				6,27	6,31
	23:00	17,68	15,51	2,17		1	1				4,34	4,30

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ όλη τη διάρκεια της μέρας. Στο διάστημα μεταξύ 08:00 – 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τις πρώτες πρωινές ώρες τήρηση αυξημένης εφεδρείας, λόγω αυξημένων άεργων στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης