ΗΣ ΧΙΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,500	11,280	13,500	13,500	22,400	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	Α/Σ 5	Η/Ζ (x3)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2026	00:00	15,71	12,52	3,19	1	1					3,78	4,07
	01:00	14,44	12,24	2,20	1	1					2,52	2,80
	02:00	13,85	12,06	1,79	1	1					1,89	2,21
	03:00	13,52	11,61	1,91	1	1					1,55	1,88
	04:00	13,48	11,62	1,86	1	1					1,48	1,84
	05:00	14,09	12,42	1,67	1	1					2,38	2,45
	06:00	16,03	12,63	3,40	1	1					4,12	4,39
	07:00	18,78	13,28	5,50	1	1					6,39	6,57
	08:00	19,56	13,93	5,63	1	1					6,75	6,85
	09:00	19,05	13,30	5,74	1	1					6,58	6,67
	10:00	18,22	12,85	5,37	1	1					6,19	6,38
	11:00	17,40	12,84	4,56	1	1					5,46	5,76
	12:00	19,43	13,97	5,46	1	1					6,65	6,80
	13:00	21,43	15,75	5,68	1	1					7,38	7,50
	14:00	21,71	15,98	5,73	1	1					7,52	7,60
	15:00	21,32	16,21	5,11	1	1					7,37	7,46
	16:00	21,11	16,37	4,73	1				1		6,87	7,39
	17:00	22,73	17,93	4,79	1				1		7,84	7,95
	18:00	23,96	18,80	5,16	1				1		8,29	8,39
	19:00	24,41	18,36	6,05	1				1		8,48	8,54
	20:00	24,25	18,05	6,20	1				1		8,41	8,49
	21:00	22,99	17,21	5,78	1				1		7,97	8,05
	22:00	20,52	14,94	5,58	1				1		7,10	7,18
	23:00	17,37	12,49	4,88	1				1		5,81	5,47

Τις πρώτες πρωινές ώρες δεν τηρήθηκε ο ΗΕΠ από τον θερμικό παραγωγό. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ όλη τη διάρκεια της μέρας. Το ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας έως τις 11:15. Στο διάστημα μεταξύ 08:00 – 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης