ΗΣ ΧΙΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,500	11,280	13,500	13,500	22,400			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	16,37	15,65	0,72	1		1			3,60	3,64
	01:00	14,96	14,39	0,57	1		1			2,20	2,23
	02:00	14,31	13,92	0,39	1		1			1,97	1,57
	03:00	13,90	13,33	0,57	1		1			1,73	1,73
	04:00	13,85	13,45	0,41	1		1			1,63	1,63
	05:00	14,42	14,18	0,23	1		1			2,12	1,68
	06:00	15,57	14,97	0,60	1		1			2,71	2,83
	07:00	17,56	17,33	0,23	1		1			4,73	4,83
	08:00	18,56	18,35	0,21	1		1			5,75	5,82
	09:00	19,16	18,82	0,34	1		1			6,32	6,42
	10:00	20,37	20,23	0,13	1	1	1			3,20	3,20
	11:00	20,13	20,01	0,13	1	1	1			1,70	1,26
	12:00	20,33	20,25	0,08	1	1	1			1,89	1,45
	13:00	20,52	20,44	0,08	1	1	1			1,91	1,64
	14:00	19,60	19,47	0,12	1	1	1			1,31	1,31
	15:00	19,85	19,76	0,09	1	1	1			1,53	1,53
	16:00	20,91	20,88	0,03	1	1	1			2,32	2,03
	17:00	22,88	22,87	0,01	1	1	1			3,90	4,00
	18:00	24,69	24,68	0,01	1	1	1			5,81	5,81
	19:00	24,54	24,52	0,02	1	1	1			5,65	5,66
	20:00	23,97	23,92	0,05	1	1	1			5,10	5,09
	21:00	22,49	22,38	0,11	1	1	1			3,62	3,61
	22:00	20,40	20,30	0,09	1	1	1			1,82	1,52
	23:00	18,85	18,50	0,35	1	1	1			2,63	2,63

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας καθ όλη τη διάρκεια της μέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης