ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας															Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	5,500	5,500	5,500	8,250											
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου				Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)									
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	Α/Σ G7	Α/Σ G32	Α/Σ G33	Α/Σ G34	MTU 9-11	G3	G4	G5	G6												
Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026	00:00	25,49	20,74	4,62	0,14	1		1		1											5,41	6,43									
	01:00	24,02	19,29	4,57	0,16	1		1		1											4,97	4,96									
	02:00	23,24	19,41	3,66	0,17	1		1		1											4,16	4,17									
	03:00	23,02	18,84	3,99	0,18	1		1		1											3,93	3,95									
	04:00	23,36	19,34	3,82	0,20	1		1		1											4,25	4,30									
	05:00	24,38	19,94	4,24	0,21	1		1		1											5,18	5,32									
	06:00	26,31	21,58	4,59	0,13	1		1		1											7,07	7,25									
	07:00	29,80	23,98	5,72	0,10	1		1		1								1			9,36	9,36									
	08:00	29,12	24,22	4,78	0,12	1		1		1								1			7,09	7,16									
	09:00	27,25	23,38	3,39	0,48	1		1		1								1			6,79	6,79									
	10:00	27,15	24,40	2,34	0,41	1		1		1								1	1		5,67	5,67									
	11:00	26,75	22,91	3,36	0,48	1		1		1									1		5,94	5,94									
	12:00	26,66	22,29	3,97	0,40	1		1		1									1		5,98	5,98									
	13:00	27,17	22,59	4,18	0,40	1		1		1									1		6,51	6,51									
	14:00	26,29	22,00	3,88	0,40	1		1		1									1		6,03	6,03									
	15:00	26,47	22,19	3,88	0,40	1		1		1									1		6,27	6,27									
	16:00	29,35	23,31	5,64	0,41	1		1		1									1		8,48	8,48									
	17:00	33,53	25,61	7,45	0,47	1		1		1									1		11,20	11,57									
	18:00	34,69	27,44	6,71	0,54	1		1	1	1									1		9,34	9,34									
	19:00	36,65	27,13	8,98	0,54	1		1	1	1									1		9,05	9,24									
	20:00	35,77	27,54	7,72	0,51	1		1	1	1									1		8,17	8,35									
	21:00	33,88	24,38	9,02	0,48	1			1	1									1		9,60	11,86									
	22:00	30,87	20,74	9,65	0,48				1	1									1		10,53	10,81									
	23:00	27,71	18,10	9,05	0,56				1	1									1		9,74	9,70									

Το διάστημα 08:00 – 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΛΕΡΟΣ βρισκόταν σε απώλεια επικοινωνίας το διάστημα 10:11 – 17:25.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης