ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας			Tuesday, November 17, 2026																				
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	ΑΕΡ 7	ΑΕΡ 8	ΦΟΡΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Tuesday, November 17, 2026	00:00	41.74	34.31	7.44	0.00		1			1													1	1	11.75	9.14
	01:00	38.14	29.85	8.29	0.00		1			1														1	12.03	11.44
	02:00	35.10	29.33	5.77	0.00		1			1														1	10.40	9.30
	03:00	34.06	29.84	4.22	0.00		1			1														1	9.48	8.26
	04:00	33.50	28.57	4.94	0.00		1			1														1	9.41	7.70
	05:00	35.10	28.81	6.30	0.00		1			1														1	10.89	9.30
	06:00	38.27	32.59	5.67	0.01		1			1														1	15.41	11.48
	07:00	44.86	37.16	5.19	2.51		1			1														1	18.32	12.70
	08:00	51.12	36.85	5.65	8.62		1			1														1	16.59	12.75
	09:00	54.07	34.93	5.86	13.28		1			1														1	14.57	12.24
	10:00	52.95	35.13	4.97	12.85					1													1	1	19.17	12.03
	11:00	55.60	38.90	2.89	13.81					1													1	1	23.37	12.54
	12:00	57.96	39.52	2.88	15.56					1													1	1	23.06	12.72
	13:00	64.38	48.25	3.95	12.17					1						1							1	1	25.08	15.66
	14:00	62.10	47.39	4.22	10.50					1					1	1							1	1	23.30	15.48
	15:00	59.08	48.86	3.81	6.41					1					1	1							1	1	23.25	15.80
	16:00	59.04	51.71	6.19	1.14					1					1	1							1	1	23.04	17.37
	17:00	65.11	60.00	5.11	0.00		1			1					1	1							1	1	23.20	19.53
	18:00	67.14	63.01	4.13	0.00		1			1					1	1							1	1	25.36	20.14
	19:00	67.67	64.67	3.01	0.00		1			1					1	1							1	1	26.22	20.30
	20:00	66.20	64.38	1.82	0.00		1			1					1	1							1	1	24.88	19.86
	21:00	62.25	61.13	1.12	0.00		1			1					1	1							1	1	20.98	18.68
	22:00	57.31	55.15	2.16	0.00		1			1					1	1							1	1	16.02	17.19
	23:00	51.75	48.91	2.84	0.00		1			1					1	1							1	1	14.78	13.15

Ένταξη στο σύστημα της DIESEL 4 για μέτρηση καυσαερίων 17:00 – 22:00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης