ΗΣ ΧΙΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,500	11,280	13,500	13,500	22,400			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2026	00:00	16,24	13,36	2,88	1		1			3,31	3,50
	01:00	14,65	12,86	1,80	1		1			2,02	1,92
	02:00	14,02	12,59	1,43	1		1			1,61	1,28
	03:00	13,91	12,62	1,29	1		1			1,48	1,17
	04:00	13,95	12,70	1,25	1		1			1,62	1,21
	05:00	14,47	13,28	1,19	1		1			1,97	1,73
	06:00	16,47	13,51	2,95	1		1			3,50	3,73
	07:00	19,34	13,92	5,42	1		1			6,40	6,60
	08:00	20,28	14,03	6,25	1		1			6,92	7,10
	09:00	21,88	15,22	6,66	1		1			7,51	7,66
	10:00	22,14	15,90	6,24	1		1			7,66	7,75
	11:00	21,71	15,43	6,28	1		1			7,52	7,60
	12:00	19,86	14,30	5,56	1		1			6,68	6,95
	13:00	19,12	13,59	5,53	1		1			6,10	6,38
	14:00	19,41	14,28	5,12	1		1			6,40	6,67
	15:00	19,23	14,12	5,11	1		1			6,23	6,50
	16:00	20,41	14,68	5,73	1		1			7,00	7,14
	17:00	22,34	17,27	5,07	1		1			7,70	7,82
	18:00	24,26	20,61	3,65	1	1	1			6,15	6,15
	19:00	24,60	20,06	4,54	1	1	1			5,45	5,72
	20:00	24,97	20,18	4,78	1	1	1			5,81	6,09
	21:00	23,51	19,83	3,69	1	1	1			4,43	4,63
	22:00	20,90	19,09	1,81	1	1	1			2,06	2,02
	23:00	18,29	16,16	2,13	1		1			3,29	5,55

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ όλη τη διάρκεια της μέρας. Το διάστημα 08:00 -15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τις πρώτες πρωινές ώρες καθώς και από τις απογευματινές και μετά επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης